

Informacja o wynikach kontroli sieci kanalizacyjnej i przyłączy

Zgodnie z informacją podaną w dniu 02.10.2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeprowadził kontrolę sieci kanalizacyjnej i przyłączy. Kontrolę rozpoczęto w dniu 15.10.2012 urządzeniem fog-smoker i do tej pory skontrolowano 46 budynków. W siedmiu budynkach stwierdzono, że wody opadowe z dachów i drenaży liniowych wprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, co zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest zabronione. W następnych dniach po przeprowadzonej kontroli właściciele budynków, w których wykryto nieprawidłowość zgłosili gotowość do odbioru usuniętych wpięć wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Na poniższych zdjęciach widoczne efekty pracy urządzenia fog-smoker.





