

OZNACZENIA

PF1-Pompa filtracyjna
Q=46,0 m³/h, Ne=2,2 kW, H=10 mH2O, ~400V
F1- Filtr D1400, Q=46,0 m³/h, Vf=30,0 m/s
FZ-Fasada zaworów klapowych D140
DW-Dopływ wody uzdatnionej, przył. 1 ½"
OD-Odpływ denny z niecki, przył. 2"
OR-Odpływ rynny przelewowej
OMP-Odpływ z mycia rynien przelewowych
PS-Przyłącze szczotki odkurzacza, przył.1 ½"
PP-Pobór próbek wody, przył. 1 ½"
LC-Sondy poziomu wody
PAW-Przelew awaryjny, D110
EZ-Elektrozawór
CZSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
W-Wymiennik basenowy
RCH-Komputer basenowy
SDCl-Stacja dozowania podchlorynu sodu
ZCl-Zbiornik podchlorynu sodu
SDpH-Stacja dozowania korektora pH
ZpH-Zbiornik handlowy korektora pH
SDK-Stacja dozowania koagulanta
ZK-Zbiornik handlowy koagulanta
ZW-Zawór wtryskowy
RF1-Reflektor podwodny-10 szt.
RF2-Reflektor schodowy-8 szt.
PES-Peszel przewodów elektrycznych
WIB-Podkładka antywibracyjna
Fund-Fundament pomp
KK-Kanalizacja
RP-Rynna przelewowa

Rurociągi
Zasilanie elektr.
Trójnik
Zawór
Zawór zwrotny
Ozn. zakr. technol.
W - Wodomierz
TG - Czujnik temp. granicznej
TC - Czujnik temperatury
M - Manometr

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIEJSCOWOŚCI CHEŁMIEC"

Adres obiektu:
ul. Marcinkowicka 9
33- 395 Chełmiec

Zleceniodawca:
Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

Stadium:	Faza:
PROJEKT BUDOWLANY	**PB/PFU**

Branża: TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Rysunek:
BASEN REKREACYJNY
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.TB	-	**TB-01**
Wersja: **W.1**	**Data:** **03/2017**	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. **Anna Terentjew**	upr. bud. do proj. nr **MAP/0118/PWOS/06** w spec. sanitarnej	
Współpraca:		
mgr inż. **Iwona Kamińska**	–	
mgr inż. **Krzysztof Wacek**	–	
--	–	
Sprawdzający:		
mgr inż. **Karina Wąder-Domin**		

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.