

Poziom porównawczy 345,00 m n.p.m.

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14
Rzędna terenu projektowanego	351,81	352,73	352,98	352,90	352,76	352,70	352,65	352,76	353,42	353,30	353,23	353,34	354,00	354,68
Rzędna osi rurociągu [m]	350,17	351,09	351,34	351,25	351,12	351,06	350,65	350,84	351,78	351,65	351,00	351,69	352,36	353,04
Zagłębienie osi rurociągu	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	2,00	1,92	1,64	1,65	2,23	1,65	1,64	1,64
Materiał	90×8,2 PE100_SDR11													
Spadek / Odległości [m]	3,5 % L=26,27	1,3 % L=18,80	0,4 % L=22,67	0,6 % L=24,31	0,3 % L=22,26	2,5 % L=16,15	3,4 % L=5,48	2,2 % L=42,84	0,9 % L=14,48	6,5 % L=9,98	6,9 % L=9,93	2,0 % L=33,88	2,7 % L=25,23	
Długość trasy [m]	0,00	26,27	45,07	67,74	92,05	114,32	130,47	135,94	178,78	193,26	203,24	213,18	247,06	272,29

TEMAT PROJEKTU	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZNY	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA	OBRĘB PASZN, GMINA CHEŁMIEC	SKALA:	1:100/500
INWESTOR	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC	BRANŻA:	Sanitarna
NAZWA RYSUNKU	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PROFIL PODŁUŻNY OD WĘZŁA W1 DO WĘZŁA W14	DATA:	06.2017
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. MAP/0468/PWOS/11	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Długosz upr. bud. MAP/0460/PWOS/13
		NR. RYS.	IS-2

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
33-300 Nowy Sącz, 1 Maja 5, NIP: 734-290-21-46
tel. 660435121, e-mail: woinstal@gmail.com