

WIDOK DACHU

Sposób ukladania uziomów i przewodów odgromowych







LEGENDA :

Zwód pionowy niski nieizolowany FeZn ø6

Zwód niski nieizolowany FeZn ø6

Połączenie z uziemieniem
podfundamentowym FeZn 24*4 mm

Łączenie z uziomem
podfundamentowym – spawane

uziom podfundamentowy
FeZn 24*4 mm

SPRAWDZAJĄCY

GŁÓWNY PROJEKTANT

OBIEKT
Budowa budynku użyteczności publicznej
(budynek oświaty) wraz z infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr 935, 936, 937 obr. 0016 Paszyn

INWESTOR
Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

STADIUM
PROJ. BUDOWLANY

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT DACHU
-INSTALACJA ODGROMOWA

DATA MAJ 2017

SKALA 1:100

NUMER RYSUNKU 8