OBIEKT

Budowa budynku użyteczności publicznej (budynek oświaty) wraz z infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI

Dz. nr 935, 936, 937 obr. 0016 Paszyn

INWESTOR

Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec

STADIUM

PROJ. BUDOWLANY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PIĘTRA
-INSTALACJA OŚWIETLENIA-

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

DATA MAJ 2017

SKALA 1:100

NUMER RYSUNKU 3

PIĘTRO

LEGENDA:

- gniazdo schodowy 10A 250V IP44
- gniazdo 1-biegunowy 10A 250V IP44
- gniazdo świecznikowy 2 grupowy 10A 250V IP44

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH
w AKT-20220726

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr katalogowy	Moc	Czas podtrzymania	System	Typ pracy	Stopień IP	Materiał	Uwagi
1	O1		ANIA	AOXO	1.7W	1H	RS	SE	IP65	nastropowy	oprawa symetryczna
2	V1		LOVATO	LVNO	1.7W	1H	RS	SE	IP41	nastropowy	oprawa asymetryczna
3	V2		LOVATO	LVNO	1.7W	1H	RS	SE	IP41	nastropowy	oprawa symetryczna
4	H1		HEBOS LED	HMM	3.2W	1H	RS	SE	IP65	nastropowy/ nadtynkowy	
5	H4		OUTDOOR LED	OD-T	3*1W	1H	RS	SE	IP65	nadtynkowy	oprawa przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach
6	V19		SIKE	SK8	1.2W	1H	RS	SA	IP44	nastropowy/ nadtynkowy	

UWAGI:

1. Jednostki zewnętrzne typu oprawa w pomieszczeniach, w sposobu do zastosowanego sufitu. Jednak to tolerancja zmiany oprawy w stosunku 1:1 na odpowiednik typu.
2. Przyjęty rozwiązanie/podrobne w zestawie nadzy dodatkowe oprawie.
3. Rozmieszczenie oprawy oświetlenia awaryjnego w miejscach przyjęta zostało orientacyjne. Ostateczną lokalizację wraz z odpowiednim projektem należy uzgodnić na podstawie opracowanego projektu (nie jest objęty w niniejszym opracowaniu).

	PX0906471		1xLED 5630
	PX2040107	FIBRA LED IP66 127,2mm 1x 3000K	1xLED 5630
	PX2040169	FIBRA LED IP66 662mm 2x 3000K	2xLED 5630
	PX0906443	FINESTRA LED HP 595x595 39W OPAL 3000K	1xLED 5630
	PX0906415	FINESTRA LED HP 407x407 OPAL 3000K	1xLED 5630
	PX1487101	BARI ECO LED DLN 11W 3000K	1xLED 5630
	PX1487115	BARI ECO LED DLN 16W 3000K	1xLED 5630
	PX1487129	BARI ECO LED DLN 20W 3000K	1xLED 5630