

PODDASZE

LEGENDA:

- Gniazdo wtyczkowe – montować na wysokości 1,5m od posadzki
- Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze – montować na wysokości 1,5m od posadzki
- K — Przycisk przywoł–odowoł
- Przycisk sznurkowy
- Moduł salowy z lampką 3k
- ZA — Zasilacz systemowy, 24V DC, 10A
- CS — Centrala systemowa

SPRAWDZAJĄCY

GŁÓWNY PROJEKTANT

OBIEKT: Budowa budynku użyteczności publicznej (budynek oświaty) wraz z infrastrukturą techniczną

INWESTOR: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 935, 936, 937 obr. 0016 Paszyn

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJ. BUDOWLANY

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT STRYCHU -INSTALACJA SIŁY I GNIAZD-

DATA: MAJ 2017

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: 7