

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa  
wzdłuż drogi gminnej "Sklep-Zapadlisko" nr 290289K**

**Odcinek nr 1 oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej**

**Zakres prac:**

1. Opracowanie dokumentacji techniczno- prawnej w zakresie wymaganych przepisów tj. decyzja na budowę, zgłoszenie, w zakresie art.29a Prawa Budowlanego lub skutecznego powiadomienia. Dodatkowo należy uzyskać warunki techniczne zasilania, zgody właścicieli działek przez, które będzie przebiegać projektowana linia oświetlenia ulicznego oraz decyzje drogowe i wymagane uzgodnienia branżowe. Przed uzyskaniem odpowiednich decyzji lub zgłoszenia projekt należy oddać do sprawdzenia w tutejszym Urzędzie Gminy.( Inwestorowi)
2. Zabudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm długość trasy 90 metrów na nowej podbudowie słupowej i 320 metrów na istniejącej sieci
- 3.Montaż 5 opraw oświetleniowych na istniejącej sieci i 1 lampa na nowej podbudowie (oświetlenie ledowe)
- 4.Montaż układu pomiarowego i szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Sterowanie wykonać poprzez zegar astronomiczny.
5. Montaż przyłącz napowietrznych nn zgodnie z uzgodnieniami w terenie i warunkami technicznymi wydanymi przez TAURON S.A.
6. Wykonanie uziemień dla układu pomiarowego i ograniczników przepięć.

**Podstawowe materiały potrzebne do wykonania 1 odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa:**

1. Słupy typu ZN-10- 1 szt.
2. Słupy mocny typu E-1 szt.(wytrzymałość słupów dobrać zgodnie z obliczeniami)
3. Przewód typu AsXSn 2x 25mm-410 w tym po istniejącej sieci 320 metrów i 90 metrów na nowej podbudowie. (długość trasy bez uwzględnienia zapasów i zwisów)
4. Lampy oświetlenia ulicznego -6 szt. w tym 5 lamp po istniejącej sieci i 1 lampa na nowej podbudowie. (wymagane oświetlenie ledowe)
- 5.Uchwyty krańcowe-4 szt.
6. Uchwyty przelotowe-8 szt.
7. Zaciski jednostronnie przebijające-4 szt.
8. Zaciski dwustronnie przebijające-12szt.
- 9.Ogranicznik przepięć-4 komplety.
10. Śruba hakowa i pozostałe materiały należy uwzględnić zgodnie z potrzebami i wymaganiami.

**ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY**  
Wiesław Kmiecik  
33-312 TĘGOBORZE 292  
NIP 734-102-82-79 tel. 609 081 790

