

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa  
wzdłuż drogi gminnej "Szpital-Podlesie" nr 290283K**

**Odcinek nr 2 oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej**

**Zakres prac:**

1. Opracowanie dokumentacji techniczno- prawnej w zakresie wymaganych przepisów tj. decyzja na budowę, zgłoszenie, w zakresie art.29a Prawa Budowlanego lub skutecznego powiadomienia. Dodatkowo należy uzyskać warunki techniczne zasilania, zgody właścicieli działek przez, które będzie przebiegać projektowana linia oświetlenia ulicznego oraz decyzje drogowe i wymagane uzgodnienia branżowe. Przed uzyskaniem odpowiednich decyzji lub zgłoszenia projekt należy oddać do sprawdzenia w tutejszym Urzędzie Gminy.( Inwestorowi)
2. Zabudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm długość trasy 390 metrów na nowej podbudowie słupowej.
- 3.Montaż 4 opraw oświetleniowych na nowej dobudowie. (oświetlenie ledowe)
4. Montaż linii oświetlenia ulicznego wykonać zgodnie z uzgodnieniami w terenie i warunkami technicznymi wydanymi przez TAURON S.A.
5. Wykonanie uziemień dla układu pomiarowego i ograniczników przepięć.

**Podstawowe materiały potrzebne do wykonania 2 odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa:**

1. Słupy typu ZN-10- 6 szt.
2. Słupy mocny typu E-3 szt.(wytrzymałość słupów dobrać zgodnie z obliczeniami)
3. Przewód typu AsXSn 2x 25mm-390m (długość trasy bez uwzględnieni zapasów i zwisów)
4. Lampy oświetlenia ulicznego -4 szt. (wymagane oświetlenie ledowe)
- 5.Uchwyty krańcowe-2 szt.
6. Uchwyty przelotowe-8 szt.
7. Zaciski dwustronnie przebijające-14 szt.
- 8.Ogranicznik przepięć-4 komplety.
9. Śruba hakowa i pozostałe materiały należy uwzględnić zgodnie z potrzebami i wymaganiami.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY  
Wiesław Krnecik  
33-312 TĘGOBORZE 292  
NIP 734-102-82-79 tel. 609 081 790

