Nr ewidencyjny działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
dz. ew. nr 196, 194/8, 194/7, 194/5, 193/1, 231, 191/2, 277, 232 obręb: Wielopole	art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (t. j. z 2017r. poz. 1332)	- zajęta pod inwestycję

nieaktywne osuwisko
- zsuw 47410 KRO

Przekroczenie nr 4 potoku "bez nazwy" w km 0+054
Przejście metodą przewiertu w rurze ochronnej stalowej
o średnicy Ø159x6,3 mm i długości 11 m

aktywne okresowo osuwisko
- zsuw 47403 KRO

nieaktywne osuwisko
- zsuw 47415 KRO

Przekroczenie nr 3 potoku "bez nazwy" w km 0+003
Przejście metodą przewiertu w rurze ochronnej stalowej
o średnicy Ø159x6,3 mm i długości 11 m

Ø90 L=185[m]
PE100 SDR11

Ø90 L=80[m]
PE100 SDR11

nieaktywne osuwisko
- zsuw 47404 KRO

nieaktywne osuwisko
- zsuw 47425 KRO

nieaktywne osuwisko
- zsuw 47405 KRO

aktywne okresowo osuwisko
- zsuw 47426 KRO

SZKIC ORIENTACYJNY

SKALA 1:25000

Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych
w opinii sanitarnej nr 239/17 znak: PSE-NNZ-420-186/17
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sączu z dnia 26 MAJ 2017
Nowy Sącz, dnia 26 MAJ 2017
(podpis PPIS)

Uprzedzam folielizacyjnej sieci wodociągowej w pasie dróg gminnych zgodnie z decyzją w Zakliń. 1/147. 20.2017 z dn. 24.03.2017 r. oraz warunkami technicznymi w Zakliń. GKO.7.63.2017 z dn. 20.03.2017 r. bez uwag
07.06.2017 r.
DYREKTOR
mgr Bogumiła Szklar-Lelito

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-330 GŁEBOKIE
ul. Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28
– 490752163 –

LEGENDA:

- PE Ø90 L=.....m SDR11 PN16 — projektowany przyłącz wodociągowy
- W1 ... W2 — oznaczenia odcinków proj. przyłącza
- r.osł. L=2 — projektowana rura ochronna na proj. wodociągu
- ZØ..... — projektowana zasuwa odcinająca
- sieć wodociągowa z przyłączami projektowana wg odrębnego opracowania
- zakres wniosku = zakres opracowania = zakres uciążliwości i oddziaływania
- granica osuwiska wg SOPO

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Jerzy BUJAK
nr upr. 30[illegible]
20 czerwca 2017
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami

Potwierdzam zgodność treści mapy z orginalem w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjetego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.04.2017, pod numerem P.1210.2017.2437

Starosta Nowosądecki

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1 w dniu 12.05.2017
Oznaczenie kancelaryjne: 6630/521/2017
Z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Pasieka
inspektor
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego narady

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

Działka ew. nr (min. 196, 203/2, 201, 233, 229/3)
Miejscowość: Wielopole
Obręb ewidencyjny: 0021, Wielopole
Jednostka ewidencyjna: 121002_2, Chełmiec
sekcja mapy:7.116.18.12, 7.116.18.13 (184.111.02)
Nazwa układu współrzędnych: 2000
Układ wysokości: Kronsztadt 86
Nr zlecenia 10/2017
GK: 6640.709.2017
Data opracowania 06.03.2017r.

Wykonawca:
mgr inż. Agata Gołąb
USŁUGI GEODEZYJNE
34-602 Laskowa 473
tel. 694 114 315
NIP 7371957658, REG. 360210098
GEODETA
mgr inż. Agata Gołąb
34-602 Laskowa 473
tel. 694 114 315

Sprawdził:
Geodeta uprawniony
mgr inż. Jerzy Czachurski
34-620 Jodłownik 195
Upr. Nr 12604 z dn. 27.03.1993r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawierają operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Nowosądecki
P.1210.2017. 2437
Identyfikator ewidencyjny materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
26 kwi 2017
Z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
mgr inż. Anna Pędzina
Inspektor

OBIEKT: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE	SKALA: 1:1000	SAN-LIM FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA 34-600 LIMANOWA, UL. MARSOW 2 tel. 504-437-281
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu	NR RYS: 1	
LOKALIZACJA: dz. ew. nr 196, 194/8, 194/7, 194/5, 193/1, 231, 191/2, 277, 232 obręb: Wielopole, g. Chełmiec	DATA: I.2018r.	
SPRAWDZIŁ:	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kita upr. nr MAP/0219/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	