SALA GIMNASTYCZNA BOISKO 24X12
12
A: 330,87 m2

KOMUNIKACJA
1
A: 52,75 m2

ZESPÓŁ SANIT. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11
A: 7,53 m2

MAG.SPRZ.SPORT.
15
A: 26,14 m2

SZATNIA
3
A: 20,15 m2

GABINET WF
10
A: 17,87 m2

A: 8,30 m2

6
A: 8,27 m2

A: 11,33 m2

A: 11,36 m2

SZATNIA
2
A: 20,51 m2

8
A: 4,26 m2

9
A: 4,26 m2

KOTŁOWNIA
13
A: 15,80 m2

WIATROŁAP
14
A: 5,57 m2

PRZEWÓD W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ OCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 10 CM.
WENTYLACJA GRAW.20X20CM.

WYLAZ DACHOWY 80X80 CM.
OTWÓR W STROPIE 80X80 CM.
SCHODY SKŁADANE METALOWE.
PORĘCZE SKŁADANE METALOWE

KRATA 40X20CM POD STROPEM

KRATA 40X20 NAD POSADZKĄ

KONWEKTOR WENTYLATOROWY KW-W
PRZEBICIE W ŚCIANIE 30X8 CM
3 CM NAD POSADZKĄ

WNEKA GAZOWA 60X60X25 CM.
50 CM NAD TERENEM.

h komina = 8,00 m

STUDZIENKA SR.800MM
H=1,0M.

20x20 cm,10cm pod stropem.

Wiazar glowny Poz.1.1.3.

Poz.1.1.2.H=80cm co 221cm

Poz.2.2. sxh=90x30 cm.

Poz.B.2.2.1.-50x75 cm.

+-0,00

+-0,00=356,80

-0,02

STAROSTA NOWOSĄDECKI
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
i udzielam pozwolenia na budowę
Decyzja znak: AB.3351-CMiT-2/04
z dnia 24.02.2004 r.
ZUP STAROSTA
/-/ inż. Jacek Okowiński
DYREKTOR ZARZĄDU
Powiatowego Centrum Architektoniczno-Budowl.

RZECZOZNAWCA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
st. bryg. inż. Antoni JEŻIORSKI
Upr. KG KSRG nr 1456/86
Kraków, dnia 23.05.2003
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej uwierzam bez uwag

ZAOPINIOWANO
pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
1./ bez zastrzeżeń
2./ zastrzeżenia jak w załączonej opinii
L.p. opinii 86/03
Data 26.05.2003
ZOZNAWCA
... z zakresu higieny pracy
mgr Antoni Szczypuła
33-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 85/87
tel. 0-18 443 62 88

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami):
Data 26.05.2003
RZECZOZNAWCA
ds. sanitarno-higienicznych
L.p. opinii 85/03
mgr Władysława Szczypuła
W upr. 52/9055 w zakresie bez ograniczeń
33-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 85/87
tel. 0-18 443 62 88

JAN OKOWIŃSKI ARCHITEKT MP-0046 MAŁOPOLSKA IZBA ARCHITEKTÓW
TERESA OKOWIŃSKA ARCHITEKT MP-0048 MAŁOPOLSKA IZBA ARCHITEKTÓW

Biuro autorskie:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH.TERESA OKOWIŃSKA 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCWY 9 TEL.0-18.442-76-47
Temat: Adres:	SALA GIMNASTYCZNA W PASZYNIE.
Inwestor:	Inwestor:URZĄD GMINY W CHEŁMCU.
Przedmiot rysunku.	RZUT PARTERU 1:50 — DATA 1.2003R.
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA — NR.RYS.2
Projektant	MGR INŻ.ARCH.TERESA OKOWIŃSKA UPR.GAS.834/A-113/89 — mgr inż. arch. Teresa Okowińska upr. GAS 834/A-113/89
Sprawdził:	MGR INŻ.ARCH.JAN OKOWIŃSKI UPR.GTVI-8386/76/79 — mgr inż. arch. Jan Okowiński upr. GTVI 8386/76/79