



UWAGA:
Instalację odgromową wykonać przewodem DFe/Zn d=6mm.
Projektowany uziom pokazano na rysunku nr 3.

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE - mgr inż. ANDRZEJ HODAKOWSKI Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 12/1, tel.: 442 05 38, tel. kom.: 502 45 01 39		OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Hodakowski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych upr. UAN-7342-10993		UKŁAD SIECIOWY: TN-C-S	
OBIEKT:	SALA GIMNASTYCZNA	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ryszard Filipek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych upr. G.A.S. 834/R/4/81, UAN-7342-13891			
ADRES:	PASZYN, GM. CHELMIEC, DZ. NR 1447/1				
TEMAT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE				
RYSUNEK:	RZUT DACHU				
ISE	PB	DATA:	05. 2003.	SKALA:	1:100
		NR RYS.:	4		