RZUT PIĘTRA
skala 1:100



Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
2/1	rekreacja	terakota	186,5 m²
2/2	pokój nauczycielski	terakota	41,1 m²
2/3	pokój odpoczynku	terakota	25,3 m²
2/4	przedsionek	terakota	4,35 m²
2/5	wc chłopców	terakota	9,90 m²
2/6	pom. porządkowe	terakota	3,70 m²
2/7	przedsionek	terakota	4,35 m²
2/8	wc dziewcząt	terakota	9,90 m²
2/9	świetlica	terakota	45,9 m²
2/10	zajęcia	terakota	18,9 m²
2/11	sala fizyczno – chemiczna	terakota	72,9 m²
2/12	zajęcia	terakota	17,5 m²
2/13	sala biologii	terakota	58,7 m²
2/14	klatka schodowa	terakota	16,1 m²
2/15	pom. porządkowe	terakota	3,90 m²
2/16	schowek	terakota	7,90 m²
2/17	gimnastyka korekcyjna	terakota	36,1 m²
2/18	schowek	terakota	4,25 m²
2/19	przedsionek	terakota	2,90 m²
2/20	wc ogólne	terakota	1,90 m²
2/21	szatnia	terakota	9,20 m²
2/22	natrysk + wc	terakota	8,00 m²
2/23	szatnia	terakota	9,20 m²
2/24	natrysk + wc	terakota	8,00 m²
2/25	mag. sprzętu turystycznego	terakota	10,3 m²
2/26	klatka schodowa	terakota	16,1 m²
2/27	przedsionek	terakota	2,15 m²
2/28	wc ogólne	terakota	1,90 m²
2/29	schowek	terakota	5,20 m²
2/30	siłownia	terakota	50,1 m²
2/30	galeria widokowa	terakota	102,0 m²
2/31	przedsionek	terakota	3,50 m²
2/32	wc personelu	terakota	2,15 m²

Legenda:

- A1 — Oprawa typu C01 258 EVG, 2x58W, nastropowa/zwieszana, IP65
- A1-1 AW — Oprawa typu C01 258 EVG, 2x58W, nastropowa/zwieszana, moduł AW 3h, IP65
- A2 — Oprawa typu C01 236 EVG, 2x36W, nastropowa/zwieszana, IP65
- A3 — Oprawa typu C04 258 EVG, 2x58W, nastropowa/zwieszana, IP65
- A3-1 AW — Oprawa typu C04 258 EVG, 2x58W, nastropowa/zwieszana, IP65
- A4 — Oprawa typu C01 236 OPAL EVG, 2x36W, nastropowa/zwieszana, IP65
- A4-1 AW — Oprawa typu C01 236 OPAL EVG, 2x36W, nastropowa/zwieszana, moduł AW 3h, IP65
- A5-1 AW — Oprawa typu C01 158 EVG, 1x58W, nastropowa/zwieszana, moduł AW 3h, IP65
- B1 — Oprawa typu K418.D–PR EVG, 4x18W, dostropowa, IP20
- B1-1 AW — Oprawa typu K418.D–PR EVG, 4x18W, dostropowa, moduł AW 3h, IP20
- B2 — Oprawa typu K218.D–PR EVG, 2x18W, dostropowa, IP20
- B4 — Oprawa typu K418.P–A EVG, 4x18W, dostropowa, IP20
- C1 — Oprawa typu downlight DC226.M EVG, 2x26W, dostropowa, IP44
- D1 — Oprawa typu SOS 118 EVG, 1x18W nabaniowa, IP54
- E1 — Oprawa typu BASE EVG, 1x36W, plafoniera nastropowa, IP44
- F1 — Oprawa typu BERSO, 2x54W, zwieszana, IP20
- G1 — Oprawa typu PG 400 N/H, 1x400W, nastropowa, raster przeciwolnieniowy, IP65
- M1 — Oprawa awaryjna typu MONITOR1 OP1–SBTA3N 8W, 3h, jednostronna, IP40
- M2 — Oprawa awaryjna typu MONITOR2 DS1–SBTA3N 8W, 3h, dwustronna, IP40
- M3 — Oprawa awaryjna typu MONITOR1 OP1–SBTA3N 8W, 3h, jednostronna, z siatką ochronną, IP40

- łącznik p/t jednobiegunowy systemu OPTIMA f–my POLO
- łącznik p/t świecznikowy systemu OPTIMA f–my POLO
- łącznik p/t schodowy systemu OPTIMA f–my POLO
- łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny systemu OPTIMA f–my POLO
- łącznik p/t świecznikowy hermetyczny systemu OPTIMA f–my POLO
- łącznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f–my POLO
- przycisk zwierny p/t systemu OPTIMA f–my POLO

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
- Całość instalacji wykonać przewodem YDYżo 2,3,4,5x1,5mm2 p/t
- Łączniki instalować na wysokości 1,4m

Zestaw gniazd:
- Gniazdo 2x 230V OGÓLNE (L+N+PE–ramka podwójna) systemu OPTIMA f–my POLO
- Gniazdo 2x 230V DATA (L+N+PE–ramka podwójna) systemu OPTIMA f–my POLO
- Gniazdo 2xRJ45

Montaż we wspólnej ramce pięciokrotnej

- Gniazdo 230V 2x (L+N+PE–ramka podwójna) p/t systemu OPTIMA f–my POLO
- Gniazdo 230V (L+N+PE–ramka pojedyncza) p/t systemu OPTIMA f–my POLO
- Gniazdo 230V (L+N+PE–ramka pojedyncza) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f–my POLO
- Wypust elektryczny 230V lub 400V

INSTALACJA SIŁOWA
- Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t i n/k (korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" wys. montażu nad ujęciami wody)
- Instalacja siłowa 400V YDYżo lub YKYżo (pięciożyłowe) p/t i n/k

- TH2 — Projektowana tablica rozdzielcza – hali piętro
- TS2 — Projektowana tablica rozdzielcza – część lekcyjna piętro
- TK — Projektowana tablica rozdzielcza komputerowa – część lekcyjna piętro
- TS2/1 — Nazwa tablicy / numer obwodu

SIEĆ NN I INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN

BM art Projekt — Kielce ul. Starodmaszowska 30/53 tel./fax (041) 344-81-14			
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Piątkowej			
Branża: PW – INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Numer rysunku: E–3
Zawartość: INSTALACJE ELEKTRYCZNE – PIĘTRO			Skala rysunku: 1:100
Inwestor: Gmina Chełmiec			
Adres budowy: Piątkowa gm. Chełmiec dz. nr 616			
Projektował: mgr inż. Jarosław Kolera	nr upr. KL–214/93 specjalność: elektryczna	Data: 10.2008	Podpis
Opracował: mgr inż. Kamil Nogaj	– – – – – –	Data: 10.2008	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Pająk	nr upr. SWK/0060/ POOE/04 specjalność: elektryczna	Data: 10.2008	Podpis