Słup narożny rozkuczerny Żerdzie ŻN-8

Słup nr 30/3
Słup linii nN, miejsce przyłączenia
zasil. ze stacji tr. TRZETRZEWINA 06 [st/so]

Przyłącze napowietrzne z szafki pomiarowej SP na słupie

Uziemienie skrajni SP
Raz<30-Ω

Szafa automatyki zbiornika SAZ

proj. zbiornik Vc=2x75m3
ZB1 i ZB2

YAKXS4x35 – projektowany kabel

PEØ160mm

PEØ110mm

PEØ90mm

PEØ40mm

w32 PE

dr. żwir.

obręb Krasne Potockie

obręb Trzetrzewina

hp9

hp10

PD1 droga Trzetrzewina-Podrzecze Nr 25363 przejście pod drogą w rurze ochr. PEØ315mm, przewiert. L=17,5m

PD2 droga Zator-Medyka Nr 28 przejście pod drogą km 125+355 w rurze ochr. PEØ315mm, przewiert. L=29,5m

183.222.01

183.222.06

ARKUSZ 2

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU W NOWYM SĄCZU

Na podstawie art. 7 d pkt. 2 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) i w związku z nowelizacją w/w ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003r. uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

przyłącza, mapa - kablowy nn
dla zbiornika wody wm. ob. bbp
pom. dokumentowe 2573/2009 z dnia 2.11.2009
i sytuacja na mapie z m. Krasne Potockie

2905/2009
(sygn. opinii)

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU
Wojciech Jacenik

Nowy Sącz, 6.11.2009

ENION Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie
Rejon Dystrybucji Nowy Sącz
uzgadnia się projektowaną trasę
na podstawie warunków przyłączenia -
RD-WPI.8730G3/09/10737
Stacja Transformatorowa - Nr ekspl. 8.1150
Przyłącza - napowietrzne, kablowe*
~~Linii - napowietrznej, kablowej~~*
Zestawu - ZPP*, ~~ZZP~~*
* niepotrzebne skreślić
Nowy Sącz, dnia 27.10.09r.
podpis osoby uzgadniającej

OBJAŚNIENIA:
- projektowana sieć wodociągowa rur. główne i boczne rozdzielcze
- projektowana sieć wodociągowa rur. główny (bez rozdziału)
- projektowana inst. kanalizacji
- 1, 1' numery węzłów oznaczenia pomocnicze
- z zasuwy
- sp studnie pomiarowe
- hp.. hydrant pożarowy, nadziemny
- przyłącza wg odrębnych opracowań
- sw studnie wodomierzowe wg odrębnych opracowań
- projektowane rury ochronne na tp i enn
- okablowanie zasilające i sygnalizacyjne, przyłącza energetyczne
- latarnia słupowa oświetlenia terenu
  Słup oświetl. stal. h=7m S-70PC z fundamentem F150/200
  Oprawa SGS 102/150W

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU W NOWYM SĄCZU

Na podstawie art. 7 d pkt. 2 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) i w związku z nowelizacją w/w ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003r. uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

trasa sieci wodoc. z przyłączami
w m. Krasne Potockie
i Trzetrzewinie.

2573/2009
(sygn. opinii)

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU

Nowy Sącz, 4.11.2009

Gm. Chełmiec
obręb: Krasne Potockie
obęb: Trzetrzewina

ARKUSZ 1

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

Mapa powstała na podstawie:
mapy ewidencyjnej,
mapy zasadniczej, oraz
pomiaru uzupełniającego

Wykonana w sierpniu 2009 roku przez:
GEOPOOL
Usługi Geodezyjne Kartograficzne
Brzezna 305
33-386 Podegrodzie

mgr inż. Edward Machowski
Geodeta uprawniony
Nr uprawnień zawodowych 5977
Brzezna 305, tel. 4458-127

POWIATOWY ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE SIECI UZBROJENIA TERENU I KARTOGRAFICZNEJ W NOWYM SĄCZU

W obszarze oznaczonym linią ..... potwierdzono w terenie aktualizację treści mapy zasadniczej. Dokumenty poświadczające aktualność mapy przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 22.09.2009.
i zaewidencjonowano pod nr 6122/1175/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają uzgodnieniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do dysponowania pasa drogowego.

Nowy Sącz, dnia 4.11.2009 Wojciech Jacenik

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2
Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
Stadium: Projekt budowlany
Obiekt: Zbiornik wody, Krasne Potockie dz. nr 448, Przyłącze z pomiarem energii
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania, trasa przyłącza

Projektował: inż. Czesław Sobejko Upr. 232/66; GP.IV-63/398/76 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.
mgr inż. Marek Kowalik
Sprawdził: inż. Włodysław Tenerowicz Upr. 261/63; GP.IV-63/412/75 specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakr. inst. elektr.
Data: 11.2009
Skala: 1:500
Nr rys.: E2

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków

włączenie do istn. rur "w2" PE160mm

Czesław Sobejko
inżynier elektryk
GP IV-

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
Stadium: Projekt budowlany
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania, cz. 3
Projektowała: mgr inż. Jolanta Mucha upr. MAP/0141/POOS/07
Sprawdził: dr inż. Zbigniew Mucha upr. 97/2000
Data: 10.09
Nr rys.: 4
Skala: 1:1000

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32, 30-653 Kraków

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalność oczyszczanie ścieków Nr upr. 6/7/90
ul. Kordiana 52/32, 30-653 Kraków