



- 0 czujki stykowe (kontaktrony NC)
-  Sygnalizator opt-akustyczny zewn.
-  Sygnalizator akustyczny wewn.

Centralka darmowo CA-10 w obudowie OPU-3P z transformatorem 40VA,  
z manipulatorem CA10-KLED, sterownikiem radiowym 1-kondowym RX-1K  
(uzbrojanie i rozbrojanie centrali pilotem sterownika radiowego).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	230V TN-S	Samoczynne wyłączenie zasilania t<0,4s
---------------------------	--------------	---

Investor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Chelmcu		
Nazwa inwestycji	Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina - Krasne Potockie		
Stadium	Projekt budowlany		
Obiekt Nazwa rys.	Zbiornik wody, działka nr 448 Schemat połączeń zewnętrznych instalacji sygnalizacji włamania		
Projektował	inż. Czesław Sobiecko Upr. 232/66; GP.IV-63/398/76 specj. instalacyjno-inżynierjno w zokr. inst. elektr. mgr inż. Marek Kowalik		Data 10.2009
Sprawdził inż. Włodysław Tenerowicz Upr. 261/63; GP.IV-63/412/76 specj. instalacyjno-inżynierjno w zokr. inst. elektr.			Skala -
			Nr rys. E2-03
EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków			