



REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ

Uzgodnia sta lokalizację* *Remontu drogi* *ul. Koscielna* *0+000*
do 0+350
 nazwa obiektu

na dz. nr w m. *SWINIARSKO* *Kościelna*

- Uwagi:**
1. *Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonywać zgodnie z instrukcją nr 1. Remont drogi nie może spowodować pogorszenia parametrów dot. zachowania wymiarów kolepiosci odnośnych kabli do słupów i żuraw z liniami energetycznymi.*
 2. *W przypadku kolizji energetycznych należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.*
 3. *Wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejących linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U nr 47, poz. 401 rozdz. 6 § 55.*

SWINIARSKO
"KOŚCIELNA"

Telekomunikacja Polska SA
 Pion Technicznej Obsługi Klienta w Regionie Wschodnim
 Rozwój i Gospodarka Zasobami

uzgodnia PB-PW, Nr rej. z następującymi uwagami
dot. remontu drogi z ul. Koscielna
ul. Koscielna 0+000 do 0+350 - ten
 Kraków, dnia *02.06.10* r.
 Podpis *[Signature]*

REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ
 Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci
01.07.2010
 Andrzej Kociołek