

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW

ODCINEK OD - DO	RUROCIĄGI PE ZGRZEWANE DOCZOŁOWO					RURY ŻEL. KOLNIERZ. Ø80mm	DŁUGOŚCI DLA DANE- GO RYS.
	SZTANGI		ZWOJE				
	110*10,0	90*8,2	63*5,8	50*4,6	40*3,7		
	m	m	m	m	m	m	m
1-2	4,9	-	-	-	-	-	RYS. NR 2 PE110*10,0 L = 615,7 m PE90*8,2 L = 7,5 m PE63*58 L = 79,3 m Ø80 żeliwo L = 3,0 m
2-3	10,6	-	-	-	-	-	
3-4	238,4	-	-	-	-	-	
4-5	20,9	-	-	-	-	-	
5-6	-	-	28,6	-	-	-	
6-7	-	-	18,1	-	-	-	
5-8	45,1	-	-	-	-	-	
8-9	1,9	-	-	-	-	-	
9-10	-	-	32,6	-	-	-	
9-11	12,4	-	-	-	-	-	
11-Hp1	-	3,5	-	-	-	1,0	
11-12	78,0	-	-	-	-	-	
12-13	18,6	-	-	-	-	-	
13-14	23,7	-	-	-	-	-	
14-15	37,0	-	-	-	-	-	
15-Hp2	-	0,5	-	-	-	1,0	
15-16	115,6	-	-	-	-	-	
16-Hp3	-	3,5	-	-	-	1,0	
16-17	8,6	-	-	-	-	-	
18-19	-	-	17,5	-	-	-	RYS. NR 3 PE63*5,8 L = 113,0 m PE40*3,7 L = 26,0 m
19-20	-	-	53,1	-	-	-	
20-21	-	-	19,0	-	3,1	-	
21-22	-	-	19,9	-	20,0	-	
22-23	-	-	3,5	-	2,9	-	
24-25	18,0	-	-	-	-	-	RYS. NR 4 PE110*10,0 L = 18,0 m
26-27	-	-	-	117,0	-	-	RYS. NR 5 PE50*4,6 L = 117,0 m
RAZEM	633,7	7,5	192,3	117,0	26,0	3,0	
ŁĄCZNIE	979,5 m						

STOSOWAĆ RURY CIŚNIENIOWE PE DO WODY PITNEJ
typoszereg PE100 SDR11

P.H.U. PASANDER mgr inż. Paweł Majcher ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-100-67-63 tel. 018-4411689 majcher@wp.pl STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	OBIEKT	ROZBUDOWA WODOCIĄGU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: WIELOPOLE, DĄBROWA, KLIMKÓWKA, WIELOGŁOWY, gm. CHEŁMIEC - etap II			Projektant	Imię i Nazwisko mgr inż. Katarzyna Majcher upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04	Podpis	Skala
	INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEŁMIEC						
	ADRES INWESTYCJI	Wielopole, Dąbrowa, Klimkówka, Wielogłowy Gmina Chełmiec.			Sprawdził	inż. Mirosław Olszowski upr.proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91		Data 03-2010
	PRZEDMIOT RYSUNKU			ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW			Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Majcher