

LEGENDA:

X=5360800
Y=4608550

projektowana trasa zasilania przepompowni
kabel zalicznikowy YKY 4x16mm²
L=160m

rura osłonowa DYK arót Ø75
L=20m

szafla pomiarowa na słupie typu RSP-2
doprowadzenie przewodów ze słupa
AsXS 4x16mm², L=6m

układ sieciowy: TN-C opracował: mgr inż. Zygmunt Pawlak

