



UWAGI
Instalacje wykonać o stopniu ochrony IP44
Przewody rozprowadzić w rurkach Peschla lub rurkach RL
Szczgółowe przekroje przewodów na schemacie ideowym rozdzielni

- LEGENDA:**
- Oprawa metalohalogenowa asymetryczna 250W
 - Oprawa ewakuacyjno sieciowa 8W
 - Oprawa awaryjno sieciowa 2x58W
 - Rozdzielnia RWN 3x12M

Opracował: Piotr Górny Sprawdził: Jacek Górny upr. nr. 88/72/Pw	Inwestor : ZGKiM Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec		
	Projekt: Hala namiotowa Lodowisko Rolkowisko		
	Treść: Plan instalacji elektrycznej		
Branża: Elektryczna		Rys. nr : E-01	Skala:
Lipiec 2011			