



**MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
SANITARNY**
Rafał Niżankowski

Kraków, dnia 05 WRZ 2011

NNZ.9022.1.561.2011

**Gmina Chelmic
ul. Papieska 2
33-395 Chelmic**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851z póź. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), w związku z § 72 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nienormatywną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla dzieci ze szkoły podstawowej zlokalizowanego w budynku administracyjno - usługowym w miejscowości Klęczany w gminie Chelmic, na działkach nr 51/17 i 51/18,

wyrażam zgodę

na odstępstwo od warunków technicznych określonych w § 72 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. i obniżenie wysokości pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla dzieci ze szkoły podstawowej, zlokalizowanego w budynku administracyjno - usługowym w miejscowości Klęczany, do poziomu 2.50m określonego we wniosku, pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, o parametrach dostosowanych do potrzeb użytkowych i jego funkcji.

Uzasadnienie:

W dniu 29 sierpnia 2011r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek pan Jana Matrasa prowadzącego działalność pn: Usługi Projektowe z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 71 a, pełnomocnika Gminy Chelmic, w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od określonych przepisami warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla dzieci ze szkoły podstawowej, zlokalizowanego w budynku administracyjno - usługowym w miejscowości Klęczany. Złożony wniosek jest drugim jaki wpłynął w przedmiotowej sprawie. Po rozpatrzeniu pierwszego wniosku, w którym podana wysokość pomieszczenia wynosiła 2.45m, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: NNZ.9022.1.435.2011 odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. Występując o ponowne zajęcie stanowiska w tym zakresie, we wniosku podano, że wysokość pomieszczenia będzie wynosić 2.50m, po wykonaniu obniżenia poziomu podłogi w tym pomieszczeniu o 5cm.

Jak wynika z przedłożonych nowych dokumentów, w tym rzutu i przekroju budynku, pomieszczenie przeznaczone na jadalnia dla dzieci ze szkoły podstawowej, zlokalizowane

jest na parterze istniejącego budynku administracyjno-usługowego w miejscowości Klęczany w gminie Chełmiec, w sąsiedztwie projektowanego zakładu gastronomicznego przygotowującego potrawy w systemie cateringu. Zakład ten przygotowywać będzie posiłki dla dzieci. Obiekt ten usytuowany jest około 100m od budynku szkoły podstawowej. Jest to pomieszczenie o wysokości 2.50m i powierzchni 37.84m², oświetlone światłem dziennym. Ze stołówki korzystać będzie około 36 dzieci w dwóch turach (max 20 dzieci jednorazowo). Według oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 26 sierpnia 2011 r., czas przebywania osób w pomieszczeniach przeznaczonych na stołówkę (jadalnia, pomieszczenie wydawania posiłków, zmywalnia naczyń stołowych), wynosić będzie max 2 godziny w ciągu dnia.


Zgodnie z § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.), wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt nie więcej niż 4 osób, powinna wynosić 2.5m, a dla więcej niż 4 osób, 3.0m. Pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3.0m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2.50m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, na podstawie informacji zawartych we wniosku z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz przedłożonego rzutu i przekroju budynku, dotyczących wysokości pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, rozpatrzył w/w wniosek zgodnie z § 72 ust.2 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r..

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że pomieszczenie przeznaczone na jadalnię spełnia warunek wskazany w § 72 ust.2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczący minimalnej wysokości 2.50m, do której może być obniżona wysokość pomieszczeń. Równocześnie należy zauważyć, że przywołany wyżej przepis zawiera warunek zastosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, w przypadku obniżenia jego wysokości.

W związku z powyższym Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na obniżenie wysokości przedmiotowego pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, o parametrach dostosowanych do potrzeb użytkowych i jego funkcji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Wojewódzka Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
Kraków
DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO
ZADZYSUNKI
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel. (012) 2549454



MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
SANITARNY

Z up. dr. Michał Seweryn
Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Otrzymują:

1. Pan Jan Matras Usługi Projektowe ul. Wiśniowieckiego 71 a, 33-300 Nowy Sącz
- pełnomocnik
2. a/a