MAPA
SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych

SKALA 1 : 1000

UWAGA:
-Wodociąg prowadzić w odległości min. 1,5 m od granic działek.
-W instalacjach domowych przed zaworem wodomierza należy montować reduktor ciśnienia o nastawie h<4,5 atm.
-Roboty wykonywać w suchym wykopie- odcinkami o Lmax.6m. Nie nawadniać wykopów. Zasyp wykonać –gruntem rodzimym o uziarnieniu <20mm-niezwłocznie po ułożeniu rurociągu.

woj.: małopolskie
powiat: nowosądecki
gmina: Chełmiec
obręb: Klęczany
obiekt: teren pod projektowany wodociąg

mapa powstała jako przekopiowanie mapy zasadniczej sek. nr 175.444.22 i 175.444.23

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRACTICUS" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 20 tel./fax (018) 441 04 82, 441 08 51 NIP 734-00-24-187

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRACTICUS" Sp. z o.o. geodeta Jacek Matuszewski upr. geod. nr 5978

- proj. sieć wodociągowa
- proj. rura osł. na sieci wodociągowej
- proj. rura osł. na gazociągu
- proj. studnia wodomierzowa D=1000 mm
- proj. zasuwa wodociągowa
- proj. hydrant p. poż. (HP)
- proj. studnia z zaworem redukcyjnym D=1000 mm

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w CHEŁMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Uzgadnia się ~~z uwagami~~/bez uwag przyłącz wodociągowy/~~kanalizacyjny~~
Rozbudowa sieci wodociągowej bez uwag
DYREKTOR
Chełmiec, dnia 11.01.2011 mgr Bogumiła Aszklar-Lelito

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU W NOWYM SĄCZU
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) w związku z nowelizacją w/w ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Klęczanach
14/2011
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU
Nowy Sącz 5.01.2011 Wojciech Jacznik

STAROSTA NOWOSĄDECKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W NOWYM SĄCZU
W obszarze oznaczonym linią ..... potwierdzono w terenie aktualizację treści mapy zasadniczej.
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 28 MAJ 2010
i zaewidencjonowano pod nr 4128/48/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają uzgodnieniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Nowy Sącz, dnia ..... Zup. STAROSTY
Wojciech Jacznik
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY udzielam pozwolenia na budowę
STAROSTA NOWOSĄDECKI
decyzja znak GR.II.7841.2.11.2011 z dnia 2011.04.26
Zup. STAROSTY
mgr inż. Marian Ryczek DYREKTOR WYDZIAŁU Geodezji i Budownictwa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ 33-395 CHEŁMIEC ul. Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28 -490752163-
Uzgodniono rozbudowę sieci wodociągowej w linii rozgraniczającej drogi gminnej bez uwag
DYREKTOR
mgr Bogumiła Aszklar-Lelito
04.01.2011

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Krzysztof Maślanka Nr upr. 492/2008
Nowy Sącz dn. 8.02.2011
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam/
bez uwag z uwagami:

Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w opinii sanitarnej nr 44/4.75E.-NW2.442.2.44/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 27.STY.2011
Nowy Sącz, dnia 27.STY.2011

firma "SMAJDOR" inż. Leszek Smajdor Nowy Sącz	
33-300 Nowy Sącz ul.Grunwaldzka 200f	
Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO KLĘCZANY ZAGÓRZE,GM. CHEŁMIEC	Faza: PROJEKT BUD.-WYK.
Tytuł rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	Data: grudzień 2010 r.
Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU	Skala: 1:1000
Autor projektu: inż.Leszek Sm ajdor upr. GT.III-63-35/76;UAN.I-8340/A17/90 Podpis	Nr rys.: 1
Sprawdził: mgr inż. Jacek Pietruszka MAP/0263/PWOS/04 Podpis	

mgr inż. Jacek Pietruszka
projektowanie robót budowlanych
wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
upr. MAP/0263/PWOS/04
33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 19