

2012-03-13

DYREKTOR

mgr Bogumiła Asklar-Lelito

Bogusław - Olchówka  
dobry Piątek



REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ

Uzasadnienie lokalizacji\* *100m od drogi*  
nazwa obiektu *gmina Nowy Sącz*  
*0+000 do 1+627*

na dz. nr *45,3* w m. *PIĄTKOŃ*

z uwagami\* *1*

z uwagi na istn. kable *AKN*  
roboty ziemne wykonywać ręcznie  
pod nadzorem przedstawiciela

Rejon Dystrybucji

z uwagi na istn. kable *AKN*  
roboty ziemne wykonywać ręcznie  
pod nadzorem przedstawiciela

2. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejących  
linii energetycznych powinny być prowadzone przez  
wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi prze-  
pisanymi przepisami, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących  
spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
06.09.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdz. 6 § 55.

3. W przypadku konieczności przebiegu linii  
przez teren istn. zabudowy  
zgodnie z przepisami  
si. procedurami

REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ  
Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci  
13.03.2012r.  
Andrzej Kociotek