

Poziom porównawczy 270,00 m n.p.m.

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D4	D7	D3	D8
Rzędna terenu projektowanego	281,69	281,63	281,62	281,62	281,47	281,40	281,62	281,55	281,62	281,55
Rzędna terenu istniejącego	281,69	281,63	281,62	281,62	281,47	281,40	281,62	281,55	281,62	281,55
Rzędna dna kanału	280,34	280,44	280,50	280,60	280,70	280,71	280,60	280,71	280,50	280,71
Zagłębienie dna kanału [m]	1,35	1,19	1,12	1,02	0,77	0,69	1,02	0,84	1,12	0,84
Długość trasy [m]	0,00	19,72	32,26	52,26	72,68	73,74	0,00		0,00	

Odległości [m]	D1–D2	D2–D3	D3–D4	D4–D5	D5–D6	D4–D7	D3–D8
	19,72	12,54	20,00	20,42	1,06	1,05	1,04

Średnice, materiał / Spadek	D1–D6	D4–D7	D3–D8
	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9; 5,0 ‰	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9; 1,05	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9; 1,04

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU „ORLIK 2012"
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEŁMIEC
adres budowy:	CHEŁMIEC , DZ. NR.356, 358/2, 358/3 GMINA CHEŁMIEC
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. KL-56/2002
podpis:	mgr inż. Paweł Śmiech Upr. bud. do projektowania nadzorowania i kierow robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjn cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr upr. KL-56/2002
sprawdzający:	MGR INŻ. MARCIN KOCHEL UPR.BUD. SWK/0123/POOS/07
podpis:	

skala:	data:	stadium:	branża:
1:100/250	LUTY 2012	PROJ. BUD.-WYK.	INST. SANITARNA

rysunek:	numer:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KD	KD2