

Chełmiec, dnia 23.05.2012

EKO SYSTEM

Jolanta Mucha

ul. Szybisko 30

33-698 Kraków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu zapewnia dostawę wody w ilości 2 l/sek. z wodociągu szkolnego w m. Trzetrzewina rurami PCW o średnicy 110 mm. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE o połączeniach zgrzewanych. Uzbrojenie sieci armatura żeliwna.

DYREKTOR
Bogumila Aszklar-Lelito

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

28. 09. 2012

mgr inż. Jolanta Mucha
Uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0141/PWO.
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych