




Bl-1 szt.3



UWAGA:

Spoiny pachwinowe nieoznaczone wykonać grubości:
a = 0.7g jednostronne, a = 0.5g dwustronne
g = grubość cieńszego z łączonych elementów

Stal ocynkowana, wg wykazów



Investor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu				
Nazwa inwestycji	Budowa sieci wodociągowej w Błoczycach Górnych, Błoczycach Dolnych i Chelmcu ze zbiornikiem wody, komorą zasuw i hydrofornią na Paśmie Górze				
Stadium	Projekt wykonawczy				
Objekt	Zbiornik wody z komorą zasuw i hydrofornią				
Nazwa rys.	Elementy stalowe kanału Ob-1, Bl-1, barierka Br-2				
Projektował inż. Józef Plata upr. GP.IV-63/47/76 Opracowała Teresa Nowak-Trusz	Sprawdziła mgr inż. M. Mącznyńska upr. 70/92	Data 11.2012	Nr rys. K-5	Skala 1:10	
EKOSYSTEM ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków					