

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	3x230/400V TN-S	Samoczynne wyłączenie zasilania t<0,4s

Instalacje oświetlenia wykonane przewodem YDYżo 3x1,5 p/t.
Instalacje gniazd wykonane przewodami YDYżo 3(5)x2,5 p/t.
Instalacje zasilania i sterowania urządzeń technologicznych w korytkach PCV 60x40.
Podłączenia aparatury zestawu hydroforowego według dokumentacji dostawcy.
Montaż radiomodemu i centrali alarmowej włamaniowej (niepokazane na rysunku) nad rozdzielnią RG. Rozmieszczenie czujek i sygnalizatorów ustalić na budowie.

Metalowe rurociągi, korpusy urządzeń i szynę PE rozdzielni RG przyłączyć do szyny wyrównawczej (GSW).

Inwestor	**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu**
Nazwa inwestycji	**Budowa sieci wodociągowej w Trzetrzewinie, Biczycach Górnych ze zbiornikiem wody, komorą zasuw i hydrofornią**
Stadium	**Projekt budowlany**
Obiekt	**Zbiornik wody z komorą zasuw i hydrofornią**
Nazwa rys.	**Budynek zbiornika, plan instalacji elektrycznych**

Projektowała	Sprawdził	Data	Nr rys.	Skala
inż. Czesław Sobejko Upr. 232/66; GP.IV-63/398/76 mgr inż. Marek Kowalik	inż. Władysław Tenerowicz Upr. 261/63; GP.IV-63/412/76	08.2012	E04	1:50

EKOSYSTEM ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków