

**Adres do korespondencji:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz  
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sącz  
tel.: 18 414 57 00  
fax: 18 414 57 02  
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 2013-11-05

Nr warunków: WP/091830/2013/O09R08

TD/1000275647

*7.10.2013/2013.11.06/0000012*  
**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

1000350828



**Stanisław Malinowski**  
**ul. Kolejowa 12**  
**33-300 NOWY SĄCZ**

**Wnioskodawca:**

**Urząd Gminy Chelmiec**  
**ul. Papieska 2**  
**33-395 CHELMIEC**

**Obiekt:**

oczyszczalnia ścieków

**Adres przyłączanego obiektu:**

**Wielogłowy**  
**33-311 Wielogłowy**  
numery działek: 400/6, 466, 415

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-10-23. Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-10-23, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **150,0 kW** dla zasilania podstawowego,

na poniższych warunkach.

**IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)**

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna 30kV relacji Biegonice --- Rożnów , zasilana ze stacji 110kV/30kVGPZ Biegonice - nr 82250 .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe proj. linii 30kV przy izolatorach na słupie odgąłęznym istn. linii 30kV Biegonice --- Rożnów, na wyjściu w kierunku proj. stacji trafo.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe proj. linii 30kV przy izolatorach na słupie odgąłęznym istn. linii 30kV Biegonice --- Rożnów, na wyjściu w kierunku proj. stacji trafo.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:  
a) w zakresie przyłącza: bez budowy,  
b) w zakresie sieci: bez budowy,  
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **wybudować stacje trafo napowietrzną 30/0,4kV** zasilana proj. linią 30kV w odgałęzieniu od istn. linii 30kV relacji Biegonice --- Rożnów oraz wyprowadzenia zalicznikowo odpowiednich obwodów nn.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:  
a) rodzaj układu: półpośredni,  
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, przeciążeniowe-zalicznikowe):\*  
a) prąd znamionowy: 250A,  
b) rodzaj: rozłącznik bezpiecznikowy,  
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków  
tel.: 12 261 21 11  
fax: 12 241 27 19  
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 512 028 025,78 zł

www.tauron-dystrybucja.pl