



Poziom porówn. 265,00 m.n.p.m.			
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	272,58		272,58
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	271,02		270,82
Zagłębienie dna kanału [m]	1,56	1,74	1,76
Spadek [‰]	10,0		
Średnica rury [mm]	250PE		250PE
Długość odcinka [m]	18,2	2,60	20,8
Odległość [m]	0,00	18,20	20,8
Bud. k3 Zb			

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 maja 5, NIP: 734-290-21-46 tel. 660435121, e-mail: woinstal@gmail.com		TEMAT PROJEKTU		BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIEŁOGŁOWY		STADIUM:	
LOKALIZACJA		DZ. NR EW. 400/6, 415, 400/2, 400/3		OBR. WIEŁOGŁOWY, GM. CHELMIEC		PROJEKT	
INWESTOR		GMINA CHELMIEC		UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC		BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU		ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z POMPOWNI NA SIŁOPASKOWNIK		PROFIL PODŁUŻNY		SKALA:	
PROJEKTOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:		BRANŻA:		1:100	
mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. MAP/0468/P00S/11		mgr inż. Zofia Rapocz nr BPP Upr. 93/84		Sanitarna		DATA:	
						06.2014	
						NR. RYS.	
						IS-10	