

Nowy Sącz, dn. 27.02.2015 roku

Sygnatura: TD/OKR/OME/2015/0018/1003919049

**Kopalnia Surowców Skalnych
Sp. z o.o.**

**33-394 Klęczany
Klęczany 176**

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji w obrębie:


Zmiana zagospodarowania w związku z planowaną budową Instalacji Fotowoltaicznej na działce nr 261/18 w m. Krasne Potockie, gmina Klęczany

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej **warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych**, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:


1. **Wyrażamy zgodę na przebudowę istniejącego odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia typu Al 4x50 mm² pomiędzy słupami nr 112 ÷ 115/3, zasilanego ze stacji transformatorowej nr [8024] „KRASNE POTOCKIE 02”. Projektowane słupy kablowe dostosować do nowych funkcji. Przebudowy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.**
2. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
3. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Regionie SN/nN Nowy Sącz oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
4. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
5. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
6. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
7. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
8. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sącz, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
9. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
10. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

11. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
12. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
13. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
14. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
15. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
16. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
17. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
18. Osoba do kontaktu: **Ryszard Jaśkiewicz**, telefon 18 414 58 05.

Z poważaniem


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Region SN i nN Nowy Sącz
Kierownik Regionu SN i nN
Wojciech Gałda

Załączniki:
1 x projekt Porozumienia

 Kopia:
1 x OME98

Nowy Sącz, dn. 27.02.2015 roku

Sygnatura: TD/OKR/OME/2015/0018/1003919049

**Kopalnia Surowców Skalnych
Sp. z o.o.**

**33-394 Klęczany
Klęczany 176**

dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadając na wniosek złożony w TOK sp. z o.o., Kancelaria, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 7, z dnia 05.02.2015 roku informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym poniżej obiektem:

Zmiana zagospodarowania w związku z planowaną budową Instalacji Fotowoltaicznej na działce nr 261/18 w m. Krasne Potockie, gmina Klęczany

Realizacja usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia/~~Umowy~~. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/~~Umowy~~:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia/~~Umowy~~ (Dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy. Dla osoby fizycznej: dowód osobisty).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny upoważniający Inwestora do dysponowania nieruchomością, zawierający nr działki/działek* oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia/~~Umowy~~ należy, w oparciu o niniejsze pismo oraz warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiące Załącznik nr 1, opracować dokumentację techniczno-prawną i przedłożyć do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie w celu wstępnego zaopiniowania. Ostatecznego uzgodnienia w/w dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. dokona przy zawarciu Porozumienia/~~Umowy~~.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej są ważne przez okres dwóch lat od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia **27.02.2017r.**). TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku, w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Region SN/IN Nowy Sącz
Kierownik Regionu SN i IN

Wojciech Gałda

Załączniki:

- nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
- nr 2 - projekt Porozumienia/~~Umowy~~

k.o.

OME98

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 261 10 00 71 889 51 11
fax: 12 261 10 01 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321 NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony) 511 974 935 12 zł