

ProGeo
Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sącz, ul Głowackiego 34A tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

TEMAT: Przyłącz kablowy SN
MIEJSCOWOŚĆ: Krasne Potockie

Data wykonania: styczeń 2015
Sposób wykonania: wiercenie
Rzędna terenu: 456,50
Skala: 1:100

Opracowali:
mgr inż. P. Prokopczuk
mgr inż. J. Krok
mgr inż. S. Prokopczuk

podziałka	miąższość warstwy (m)	profil litologiczny	opis gruntu	wilgotność (%)	stan gruntu (I _L , I _D)	głębokość położenia zwierciadła wody (m ppt)	stratygrafia	nr warstwy geotechnicznej
0	0,30	Gb	Gleba brunatna					
	0,40	nN	Nasyp - glina z okruchami brązowa	mw	I _n			I
1	0,50	G	Glina brązowa	mw	I _L =0,28			III
2	1,80	G+KR	Glina z okruchami piaskowca brązowa	mw	I _L =0,07	suchy	czwartorzęd	II
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								