

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

**Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu**

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz  
tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01  
rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.pl

**DRO-TECH**

Bogdan Stolarczyk  
**Podegrodzie434**  
33-386 Podegrodzie

Wasz znak:

Nasz znak: PSG/RDG/313/68b/105/1659/15

Nowy Sącz, 06-08-2015

Dot.: uzgodnienie remontu drogi gminnej Wola Kurowska-Ubiad.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.08.2015 w sprawie j/w, PSG sp.zo.o Oddział w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sącz uzgadnia remont drogi gminnej z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wykonać w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz.401).
2. Rozpoczęcie tych robót zgłosić w RDG Nowy Sącz pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Prowadzone prace nie mogą spowodować zmiany zagłębienia gazociągu.
4. Podczas wykonywania podbudowy pod kostkę nie wolno naruszyć 20cm warstwy gruntu bezpośrednio nad gazociągiem.
5. Podbudowa pod kostkę w miejscu nad gazociągiem nie może być monolityczna, stosować kruszywo bez cementu.
6. Nie może nastąpić zmniejszenie istniejącego nakrycia nad gazociągiem.
7. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do stref ochronnych gazociągów wykonać ręcznie.
8. Odległość pionowa gazociągu od dna przydrożnego rowu przy układaniu koryt oraz rur PVC powinna wynosić co najmniej 0,5m.
9. Całość robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora modernizacji drogi.

