

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji

Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie

Znak *70/1009/000/000/2016/08/21*

Z dnia *31.03.2018*

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również części dźwigni, licząc odległość
od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać
ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odtworzone
kosztem wykonawcy winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Wiktor Bartkowski

Specjalista ds. Technicznych

Dariusz Kulpa

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEGO

uzgadnia się remont
drogi względem sieci
wodociągowej ber
uwaga

YREKTO

mgr Bogusław Lelito

