



OZNACZENIA:

— G —	Projektowana inst. gazu
ZO	Zawór odcinający kulowy
KW	Proj. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24/28kW

UWAGA:

Na przewodzie gazowym za zaworem odcinającym
do odbiornika gazu zamontować filtr siatkowy gazu.

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI, Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU)		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002-2 OBREB PIĄTKOWA 0017 DZIAŁKA 479/5		
inwestor:	STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA" UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. PAULINA RATUSIŃSKA UPR.BUD. PDK/0233/P00S/12		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. MARTA BLINOWSKA UPR.BUD. MAP/0455/P00S/13		podpis:
skala:	-	data: 01.2018	branża: SANITARNA
rysunek:	AKSONOMETRIA GAZU		numer: 10