



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

PSE-NNZ-420-216/17

Nowy Sącz dnia

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego  
MACHNIK Sp. z o.o.  
Mochaczka Wyżna 118  
33-380 Krynica Zdrój

## OPINIA SANITARNA Nr 280/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412, z późn.zm./, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290/, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422, z późn. zm./ - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu wniosku: Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. w Mochaczce Wyżnej 118

### uz g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmiec ulica Gajowa Boczna osiedle za Szymanowianką – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami"

### P O Z Y T Y W N I E

#### Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmiec ulica Gajowa Boczna osiedle za Szymanowianką – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami". Jak wynika z załączonej dokumentacji, zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmiec - osiedle za Szymanowianką mającej na celu odprowadzenie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej kanalizacji Ø250mm na dz. nr ew. 690/7 i 696 obr. Chełmiec. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U Ø200mm dł. ok. 547m , PE HD Ø200 mm dł. ok. 37m, przyłącza z rur PVC-U Ø160 mm dł. ok. 684 m.

Verte i

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19  
www.psssenowysacz.wse.krakow.pl e-mail: pssse.nowysacz@pis.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSSSENS/skrytka  
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354  
sekretariat PPIIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732  
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

za zgodność z oryginałem  
1.10.2017  
ZUFFE N10NO 13.06.2017  
1.8.2017

22 CZE. 2017

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe  $\varnothing 1000$  i  $\varnothing 600$  oraz na przyłączach  $\varnothing 425$ . Studzienki zostaną nakryte od góry wiazami żeliwnymi. Na odcinkach zaprojektowano docieplenie rurociągów warstwą izolacyjną keramzytu gr. 30 cm. – z uwagi na konieczność posadowienia rurociągów na głębokościach mniejszych od wymaganej normą. Po wykonaniu robót montażowych przed zasypaniem sieć kanalizacji sanitarnej poddana zostanie próbie szczelności, zgodnie z obowiązującą PN.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, PN, przepisami BHP oraz nadzorem branżowym. Przedłożony projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Otrzymują:

1. adresat + 1 egz. p.b.
2. a/a

BP tel. kontakt. 18 / 443-54-64 wewn. 21/

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu  
Z up. mgr inż. Beata Słaska  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Za zgodność z oryginałem

*[Signature]*