

## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzedzonej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **Oddział w Krakowie Region Nowy Sącz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718** a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położeń istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. muły) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. TOMASZ PIERÓG

uprawniony do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w szczególności instalacyjnej, w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
bez ograniczeń:  
Upr. bud. Nr MAP/0341/PWS/15

Chełmiec, dnia 15.11.2016r.

ZGK: M 7141.1172016  
ZAKŁAD GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
38-395 CHEŁMIEC  
ul. Papieska 2 tel. 018443 0461, w. 27, 28  
- 490752163 -

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego  
MACHNIK Sp. z o. o.  
33-380 Krynica Zdrój

W związku z Państwa pismem z dnia 26.10.2016r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 696 w miejscowości Chełmiec, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu informuje, iż uzgadnia bez uwag lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym działki nr ew. 696 w miejscowości Chełmiec.

DYREKTOR  
mgr Bogusław Kłobacz-Lelito

Otrzymują:  
Adresat  
a/a

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. TOMASZ PIKÓG  
uprawniony do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
bez ograniczeń.  
Upr. bud. Nr MAP/0341/PWBS/15