

Nowy Sącz, dn. 28.09.2016 r.

STAROSTA NOWOSĄDECKI

33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630/1211/2016

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z WYJŚCIAMI NA DZIAŁKI I PRZYŁ. DO BUD.
Lokalizacja:	Chełmiec, Świniarsko gm. Chełmiec
Wnioskodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU ul. Papieska 2
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	21.09.2016
Rozpoczęcie narady:	28.09.2016
Zakończenie narady:	28.09.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Tarnowie	- Skrzyżowanie kanał. sanit. z gazociągami wykonac zgodnie z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 , Dz.U.z 2013r poz. 640. - Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sącz. - Skrzyżowanie innego uzbrojenia z siecią gazową podlega odbiorowi technicznemu w RDG, odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy. - Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w RDG N.Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem. - Tyczenie kanał.sanit.w rejonie gazoc. wykonać w obecności przedst. RDG.Konieczne będą odkrywkę gazoc. i odmierzenie wymaganych odległości do kanał. sanit.
2	SADECKIE WODOCIĄGI	- Uzgodniono bez uwag.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. TOMASZ PIĘRÓG

uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń.
Upr. bud. Nr MAP/0341/PWRS/15

<p>- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych z obowiązuje S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p> <p>- Prace przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napow. NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napow. SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>- Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0.5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>- Należy zachować minimalną odległość projekt. sieci podziemnych od istn. fundamentów słupów linii energet.:</p> <p>- linii NN - 1m</p> <p>- Wymagane uzgodnienie z administratorem dróg oraz cieków wodnych.</p>	<p>TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE Wydział Dokumentacji</p> <p>URZĄD GMINY CHELMIEC</p> <p>4</p>
---	---

Z up. STARSOSTY
mgr inż. Andrzej Pasteka
Inspektor

Za zgodność z powyższymi

mgr inż. TOMASZ PIĘRÓG
uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń.
Upr. bud. Nr MAP/0341/PWBS/15