

C	Regulator RVS
D	Naczynie wzbiorcze C.O. dn25
E	Czujnik temperatury zasilania
H	Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem filtroodmulnikiem
PI	Manometr
TI	Termometr
	P01 Pompa obieg grzewczy
A	Kocioł gazowy 24kW
G	Neutralizator kondensatu
	Zawór zwrotny klapowy dn20
	Zawór bezpieczeństwa 1915 1/2"
	Zawór odcinający dn20
FS	Filtr siatkowy gwintowany dn20
	Zawór trójdrogowy dn20
	Sonda zewnętrzna
	Zawór równoważący dn20 STAD/STAF–TA

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE
I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

PRZEJŚCIA INSTALACJYJNE PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELEŃ
POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z ZASTOSOWNIEM PRZEPUSTÓW
OGNIOCHRONNYCH DLA ZACHOWANIA PARAMERÓW REI
TYCH PRZEGRÓD
NA KANAŁACH WENTYALCYJNYCH W MIEJSCU PRZEJCIA PRZEZ
PRZEZ PRZEGRODĘ WYDZIELENIEA POŻAROWEGO NALEŻY
ZAINSTALOWAĆ KLAPĘ PRZECIWOŻAROWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU
ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN., C.O., GAZU, ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI) Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WODY,KANALIZACJI, ELEKTRYCZNĄ) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM PODZIEMNYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z DOJŚCIEM I DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.
adres budowy:	DZIAŁKA NR 321 J.EWID. CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB 0023 WOLA KUROWSKA
projektant:	mgr inż. Marek Gurgul uprawnienia nr MAP/0230/PWOS/13
podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Urbaś uprawnienia nr ewid. MAP/0547/POOS/12 upr. nr ewid. MAP/0613/WBS/17
podpis:	
skala:	–
data:	12.2023
stadium:	P.W.
rysunek:	INSTALACJA GAZOWA SCHEMAT KOTŁOWNI
numer:	IS-05