

ZGKiM.271.18.2017

Chelmiec dnia 11.08.2017 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHEŁMIEC
ul. Papieska 2, tel. 18 443 04 61 w. 27, 28
- 490752163 -

**WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA**

Dotyczy zapytania ofertowego: „**Budowa oczyszczalni ścieków Kunów**”

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia treść zapytania:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie membran kapilarnych?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania membran kapilarnych.

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian

Zamawiający zmienia odpowiednio termin składania i otwarcia ofert:

Było składanie: 16.08.2017 r. godz. 10:00

winno być składanie: 24.08.2017 godz. 10:00

było otwarcie ofert: 16.08.2017 godz. 10:15

winno być otwarcie: 24.08.2017 godz. 10:15

DYREKTOR

mgr Bogumiła Aszklar-Lelito