

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Wykonana w sierpniu 2014r. przez Nowosądecką Pracownię Geodezyjną S.C.  
na podstawie mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pomiaru w terenie.

184.113.134  
1:1000

NOWOSĄDECKA  
PRACOWNIA GEODEZYJNA S.C.  
Chęślak Ryszard, Mularski Stanisław  
33-300 Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 2  
NIP 734-310-71-84 REGON 12006628

----- zakres opracowania

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami  
podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie  
innych urządzeń i budowli podziemnych,  
dla których brak jest informacji branżowych.  
Mapa nie może służyć do celów prawnych.



A. gm Chełmiec obr. Kunów  
B. m Nowy Sącz obr. 117

P.A.N. INSTALATOR JANUSZ TOKARSKI				
33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 136/68 tel. 662 169 638, e-mail: janusztokarski@wp.pl				
Investor	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 33-395 Chelmiec, ul. Popiełowska 2	Pracownik	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUNÓW	Pracownik	sanitarna	
Opis	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	data	07.2015	
Projektant	mgr inż. Janusz Tokarski	upr. nr ewid. 255/2002 MOB: 745/1189/03	data	07.2015
Projektant	mgr inż. Janusz Tokarski	upr. nr ewid. 248/2002 MOB: 745/1189/03	skala	1:1000
Projektant	mgr inż. Janusz Tokarski			4

Uzgodniono skrzyżowanie sieci  
kanalizacyjnej z siecią wodociągową  
bez uwag

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHEŁMIEC  
ul. Papieška 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28  
-490752163-

DYREKTOR  
(podpis nieczytelny)  
mgr Bogumiła Aszkilar-Lelito

Uzgodniono przebieg sieci kanalizacji  
sanitarnej względem dróg gminnych  
w m. Kunów bez uwag

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHEŁMIEC  
ul. Papieška 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28  
-490752163-

DYREKTOR  
(podpis nieczytelny)  
mgr Bogumiła Aszkilar-Lelito

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
oddział w Tarnowie  
Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu  
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz  
tel. 18 449 95 00 fax 18 449 95 01  
NIP: 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519  
Uzgodniono pismem znak  
PSG/RDG/313/68b/95/1585/15

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sącz  
(podpis nieczytelny)  
Krzysztof Koneciewicz

Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych  
w opinii oznaczonej nr 259/15 znak PSE-NNZ-420-186/15  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Nowym Sączu z dnia 10.07.2015  
Nowy Sącz, dnia 10.07.2015

podpis PPS  
(podpis nieczytelny)  
mgr inż. Janusz Tokarski

Starosta Nowosądecki: mgr inż. Janusz Tokarski  
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1  
w dniu 29.04.2015  
Oznaczenie kancelaryjne: 6630/607/2015

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  
ZESPOŁU  
(podpis nieczytelny)  
mgr inż. Andrzej Pasieka  
Inspektor

Wzrostła ta do niniejszego dokumentu został opracowany  
w oparciu o plan geodezyjny i kartograficzny.  
Jeżeli nastąpił rozwój opartych na tym  
zapisanych do ewidencji mapy  
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
Starosta Nowosądecki  
P.1210.2014.5198  
mgr inż. Janusz Tokarski  
mgr inż. Anna Pasieka  
Inspektor

Potwierdzam, że projekt zagospodarowania terenu  
został opracowany na skserokopii mapy do celów  
projektowych przyjętej do państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.10.2014r.,  
pod numerem P.1210.2014.5198

mgr inż. Janusz Tokarski  
mgr inż. Anna Pasieka  
mgr inż. Janusz Tokarski  
mgr inż. Anna Pasieka

## LEGENDA:

- PROJ. TRASA KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ #200
- PROJ. TRASA KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ #160
- PROJ. TRASA KANALIZACJI SANIT. TŁOCZNEJ #90
- Z POMPOWNI SIECIOWYCH
- PROJ. TRASA KANALIZACJI SANIT. TŁOCZNEJ #63
- Z POMPOWNI PRZYDOMOWYCH
- PROJ. KABEL ENN ZALICZNIKOWY DO ZASILANIA  
PRZYDOMOWEJ POMPOWNI SIECIOWEJ /WLZ/
- PROJ. ROZDZIELNICA STERUJĄCA POMPOWNI
- PROJ. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE (ZKP)
- PROJ. RURY OCHRONNE NA SKRZYŻOWANIU  
Z ISTN. GAZOCIĄGIEM, PVC S8B klasa S, L=4,0m,  
#315x9,2 (DLA #200) LUB #250x7,3 (DLA #160)
- PROJ. RURY OCHRONNE NA KABŁACH ENERGETYCZNYCH,  
POLIOWE, L=3,0m,  
#110 (ENN) LUB #160 (eSN i eWN)
- KOLIZJE Z ISTN. GAZOCIĄGIEM
- ISTN. SZAMBA - DO LIKWIDACJI/UMARTWIENIA