

## ZAPYTANIE OFERTOWE

„Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w rejonie ulicy Magazynowej w Chelmeu.”

Budowa rurociągu długości **205,4 mb**, z rur: PE-100 SDR11 o średnicy fi 110x10,0 – **157,2 mb** oraz PE100 SDR11 40\*3,7 – **48,2 mb**. Zestawienie:

- zasuwa do przyłączy domowych dn 32, 8 szt.
- zasuwa liniowa dn100, 1 szt.
- zasuwa do odcięcia hydrantu dn 80, 1 szt.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant naziemny ppoż. fi 80 PN16

Do Wykonawcy należy:

- wykonanie montażu rurociągu długości 205,4 mb, z rur w. w, zgodnie z dokumentacją projektową.
- wykonanie wszystkich robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej
- zabezpieczenie wykopów w czasie montażu rurociągów
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów na podsypce zgodnie z dok. Techniczną (m.in. punkt 5.3, (5.3.1,- 5.3.4) specyfikacji technicznej)
- montaż zasów kołnierzowych wraz z blokami betonowymi zgodnie z dokumentacją techniczną.
- montaż armatury wodociągowej na sieci wodociągowej wg projektu i specyfikacji technicznej
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- plukanie i dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej – 205,4 mb.
- montaż hydrantów - 1 hydrant naziemny ppoż. fi 80 PN16.
- wykonanie próby szczelności,
- istniejące przyłącza wodociągowe należy przepiąć do wymienionego rurociągu PE,
- po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- nawierzchnię pobocza i drogi przywrócić do stanu pierwotnego,
- teren po wykopach należy zageścić zgodnie z normami zapisanymi w proj. budowlanym, specyfikacji,

Termin realizacji do 31.04.2018 r.

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – min. 36 miesięcy - .....  
miesiące zaoferowane przez Wykonawcę.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie –31.04.2018 r.

Określenie – Przedstawienie kosztorysu ofertowego za cały zakres.

Wszystkie prace związane z rozbudową wodociągu muszą być zgodne z dokumentacją techniczną.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniem i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Wszystkie prace związane z rozbudową wodociągu muszą być zgodne z dokumentacją techniczną

Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2017 r. do godziny 13:00 Gmina Chelmiec ul. Papieska 2,  
33-395 Chelmiec – Dziennik podawczy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z opisem - „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w rejonie ulicy Magazynowej w Chelmcu”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec.  
Telefon kontaktowy (018) 414-56-24 , 414-56-19.

DYREKTOR  
  
Bożenita Aszklar-Lelito