

**Gminny Zespół Edukacji  
w Chełmcu**  
33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
NIP 734-315-39-07 REGON 120224637

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na Wykonanie modernizację nagrzewnic wodnych i wykonania ich obudów zlokalizowanych na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Piątkowej, Piątkowa 1, 33-300 Nowy Sącz, gmina Chełmiec.

### Zakres prac:

#### Część 1)

- Montaż nagrzewnic Volcano VR2 50 kW wraz z konsolą montażową – 4 szt.,
- Sterownik i regulatory elektryczne (sterownik inteligentny, sterownik pomiaru temperatury, moduł sterujący) – 2 kpl.,
- Instalacje elektryczne odprowadzania zasilania i sterowania – 1 kpl.,
- Armatura przyłączeniowa (zawory regulacyjne, przejścia, odpowietrzenia, przyłącza antywibracyjne, kształtki) – 1 kpl.,
- Rurociągi i kształtki na uchwytych wraz z kompletnym wpięciem do instalacji, próby i regulacje – 1 kpl.,
- Demontaż obecnych nagrzewnic – 4 szt.,
- Uruchomienie i regulacja pracy nagrzewnic.

#### Część 2)

Dostawa i montaż osłon nagrzewnic za stali zwykłej, odpornych na uderzenia z zabezpieczeniem przed spadnięciem – 4 szt.

### Pozostałe informacje:

Termin realizacji zadania **do 21.12.2017r.**

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy. Nagrzewnice zamontowane są w pomieszczeniu na wysokości ok. 9m.

Wykonane roboty budowlane potwierdzone zostaną Protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Prace powinny być wykonywane w czasie nieutrudniającym pracę szkoły po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły w Piątkowej, tak żeby prace nie kolidowały z zajęciami prowadzonymi na hali sportowej.

W ofercie należy podać cenę brutto za modernizację nagrzewnic oraz wykonanie osłon **zgodnie z zał. nr 1.**

Oferta powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zalecana jest wizja na miejscu przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia tylko części zadania.

Ofertę należy złożyć **do dnia 30.11.2017r.**, Gmina Chełmiec, ul. Papińska 2 33-395 Chełmiec – Dziennik podawczy lub e-mail na: [rotoczek@chelmiec.pl](mailto:rotoczek@chelmiec.pl). Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem – **Modernizacja nagrzewnic wodnych w SP Piątkowa.**

Telefon kontaktowy 18 414 -56-40 lub SP Piątkowa 18 441-57-30

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Edukacji  
w Chełmnie  
*mgr Radosław Potoczek*