

ZAPYTANIE OFERTOWE:

„STACJA DOZOWANIA POLIMERU”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca: Gmina Chełmec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec, NIP 734-34-45-768

Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:

a) robót związanych z :

- naprawą stacji dozowania polimeru wraz z dostawą i montażem pompy dla dwóch oczyszczalni ścieków (Oczyszczalnia ścieków Chełmec oraz Oczyszczalnia ścieków Mała Wieś)
- ustawienie parametryzacji stacji polielektrolitu.

b) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa stacji obejmująca:

- dostawa i montaż pompy polielektrolitu o następujących parametrach: pompę emulsji z regulacją przepływu od 10-100%, maksymalna wydajność 16 l/h, obudowa aluminium, silnik 0,2 kW, 400V, 50 Hz, IP 55
- ustawienie parametryzacji stacji polielektrolitu do pracy istniejącej wirówki dekantacyjnej na obiekcie Oczyszczalnia ścieków Chełmec oraz Oczyszczalnia ścieków Mała Wieś
- dojazd

Ponadto towar ma być dostarczany wraz ze świadectwem jakości, kartą charakterystyki pompy, gwarancją.

Niniejsze zapytanie ofertowe opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwi dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Firmy, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od daty podpisania umowy

5. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- a) Jedynym kryterium oceny będzie cena brutto.
- b) Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

c) Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.

d) Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

e) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

f) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

g) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć do dnia **31.03.2023 r., godz. 9:00** mailowo na adres: nboguszewska@chelmiec.pl, gdzie należy złożyć ofertę w formie elektronicznej dołączając podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2022 r, godz. 10:00** Po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania tj. www.chelmiec.pl zostanie zamieszczone zestawienie złożonych ofert.

Tel. kontaktowy 795 153 006 w godz: 8.00 – 14.00.

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar - Lelito