



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 3 kwietnia 2023r.

NNZ.90831.2.28.2023.WS

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
reprezentowany przez
Pełnomocnika:
Pan Mirosław Marciniak
prowadzący działalność
gospodarczą pn.:
MIROSŁAW MARCINIEC BIURO
PROJEKTÓW I REALIZACJI
INWESTYCJI "INSTAL-PROJEKT"
INŻ. MIROSŁAW MARCINIEC
ul. T. Kościuszki 81a
34-600 Limanowa**

OPINIA SANITARNA Nr 33/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2023r., znak: Pb/SW-T/01/03/2023, złożonego przez: Pana Mirosława Marciniaka prowadzącego działalność gospodarczą pn.: MIROSŁAW MARCINIEC BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "INSTAL-PROJEKT" INŻ. MIROSŁAW MARCINIEC, ul. T. Kościuszki 81a, 34-600 Limanowa, pełnomocnika Inwestora /pełnomocnictwo w aktach sprawy/: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

„Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Trzetrzewina do dz. ew. nr: 488/4, 606, 607, 608, 612/1, 612/2, 612/4, 612/5, 613, 628, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 639/1, 1034, 1038 obr. ew. Trzetrzewina [0020], jednostka ewidencyjna Chełmiec [121002_2].

- **uzgadnia** projekt stanowiący załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – **bez zastrzeżeń**.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynął wniosek z dnia 07.03.2023r., znak: Pb/SW-T/01/03/2023, złożony przez: Pana Mirosława Marcinię prowadzącego działalność gospodarczą pn.: MIROSŁAW MARCINIEC BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "INSTAL-PROJEKT" INŻ. MIROSŁAW MARCINIEC, ul. T. Kościuszki 81a, 34-600 Limanowa, pełnomocnika Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, sporządzonego przez: inż. Mirosława Marcinię.

Przedmiotowy projekt budowlany został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu Opinią Sanitarną Nr 160/22 z dnia 27 października 2022r. znak NNZ.90831.168.2022.MKK. Wniosek o ponowne uzgodnienie projektu złożono w związku z koniecznością częściowej korekty trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ustalił, co następuje.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn.: „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Trzetrzewina do dz. ew. nr: 488/4, 606, 607, 608, 612/1, 612/2, 612/4, 612/5, 613, 628, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 639/1, 1034, 1038” obr. ew. Trzetrzewina [0020], jednostka ewidencyjna Chełmec [121002_2].

Projektowany w ramach budowy odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 347m wykonany będzie z rur PE 100 HDRC SDR11 /PN16/ o średnicach 40mm, 63mm i 90mm. Nowoprojektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce ew. nr 488/4 w miejscowości Trzetrzewina.

Rurociąg układany będzie w wykopie na minimalnej głębokości ok. 1,6m p.p.t. na ok. 10cm podsypce piaskowej oraz zasypany będzie gruntem sybkim (piaskiem) do wysokości 15cm ponad wierzch rury.

Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty nadziemne DN80mm oraz w zasuwy odcinające DN80mm oraz DN32mm. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane będą z obudowami teleskopowymi oraz żeliwnymi skrzynkami ulicznymi.

Po ułożeniu rurociągów w wykopie odcinek sieci wodociągowej zostanie poddany próbie szczelności, a następnie po zasypaniu, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegać będzie dokładnemu przepłukaniu, dezynfekcji oraz pobrana zostanie próbka wody do badania. W trakcie wykonywania zasyпки nad rurociągiem na wysokości 30cm ułożone zostanie oznakowanie taśmą znacznikową koloru niebieskiego z wkładką metalową. Projektowany wodociąg będzie wykonany z materiałów posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują przekroczenia drogi powiatowej oraz dróg gminnych, przekroczenia te będą wykonywane metodą przewiertu lub przepychu w rurze ochronnej. Ponadto projektowana sieć wodociągowa krzyżować się będzie z istniejącymi kablami energetycznymi. W miejscach kolizji wykopy prowadzone będą ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie z m.in. normami, prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Projektowana budowa sieci wodociągowej zapewni zbiorowe zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie objętym opracowaniem.

Z uwagi na to, że opinia jest w całości korzystna dla strony, odstąpiono od uzasadnienia prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Niniejsza Opinia Sanitarna anuluje Opinię Sanitarną nr 160/22 z dnia 27 października 2022r. znak NNZ.90831.168.2022.MKK

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2022r. poz. 329).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu -2-
mgr inż. Beata Słaska

Załączniki:

- 1) Projekt budowlany – 1 egzemplarz
- 2) klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - <https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna>

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Wyk: W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
TEL: (312) 937-1234
FAX: (312) 937-1234
WWW: WWW.CHICAGO.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
TEL: (312) 937-1234
FAX: (312) 937-1234
WWW: WWW.CHICAGO.EDU