

ODPOWIEDZ do zapytania ofertowego otrzymanego w dniu 06.08.2015 r. od Firmy Usługowo-Handlowej Jan Marek Stanuch z Ciężkowic na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej oraz wiaty z murowanym grillem w miejscowości Kurów, gm. Chelmiec

Zapytanie :

Proszę o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni pod urządzeniami placu zabaw.

Odpowiedz:

Od Projektanta

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.08.2015 informuję iż nawierzchnią amortyzującą upadek z urządzeń jest warstwa piasku o grubości 25 cm. Grubość nawierzchni może ulec zmianie jeżeli zostaną zastosowane urządzenia z HIC >2 m.

Powyższe stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i staje się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do 12.08.2015 r. do godz. 15.00

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
tel. 18 414 56 10, fax 18 414 56 43
NIP 734-34-45-768 REGON 491892127

Z-ca WÓJTA GMINY
mgr Artur Bochenek

