

Chełmiec 04.08.2016

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zapytania ofertowego na zadaniu: **Remont drogi gminnej Grodzisko w miejscowości Marcinkowice**

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego

PYTANIA:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zakresem robót zawartym w opisie technicznym w zgłoszeniu a przedmiarem robót w zakresie prac jakie mają zostać wykonane tj. różnice dotyczą rodzaju warstw do wykonania, grubości oraz materiałów jakie należy zastosować. Prosimy o wyjaśnienie różnic rachunkowych zawartych w przedmiarze robót w zakresie „obmiarów robót” a „ilością” do wykonania a tytułem wykonania prac „Remont drogi Gminnej w Rdziostowie Gmina Chełmiec na gł 343 mb.”

Prosimy o informację czy odcinek o którym mowa jest w uzgodnieniach z Tauronem jest wyłączony z zakresu prac do wykonania. Jeśli nie to prosimy o zmianę zakresu w przedmiarze robót w związku z warunkami jakie należy spełnić iż „na trasie kabla nie można wykonać nawierzchni nierozbieralnej”

Prosimy o zmianę materiału z jakiego należy wykonać pobocza tj. z destruktu który jest odpadem (w zakresie prac brak jest frezowania nawierzchni) na kruszywo łamane.

Odpowiedzi:

1. Należy opierać się na przedmiarze.
2. Zaktualizowano przedmiar o pozycje zabezpieczenia sieci tauron zgodnie z warunkami.
3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany na kruszywo łamane w przypadku gdy wykonawca nie będzie dysponował destruktem /lub nie istnieje możliwość zakupu/ dopuszcza się zamianę destruktu na mieszankę mineralno asfaltową dla w-wy ścieralnej zgodnie z obmiarem dla poboczny.


Z-ca WÓJTA GMINY
mgr Artur Bochenek

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej w Rdziostowie Gmina Chełmiec na dł 343 mb

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1.	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie poboczy i profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz zecięcie styku pow. 343*4,5	m2	1543,5
2.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wyrównawczo-wiążąca gr. 6 cm 343*4,1+(25*1,2)	m2	1063,3
3.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 343*4+25*1,2	m2	1063,3
4.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm 343*4	m2	1029
5.	Kalkulacja Własna	Zabezpieczenie sieci energetycznej zgodnie z załączonymi warunkami	szt.	1
6.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 10 cm 343*2*0,3	m2	205,8

Opracował:

Nowy Sącz 20.07.2015 r