

Nowy Sącz, dn. 06.04.2016 r.

STAROSTA NOWOSĄDECKI
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630/199/2016

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	SIEĆ WODOCIĄGOWA W PASZYNIE
Lokalizacja:	Paszyn gm.Chełmiec
Wnioskodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU Chełmiec ul. Papieska 2
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	19.02.2016
Data narady:	24.02.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Tarnowie	<ul style="list-style-type: none"> - Skrzyżowanie wodoc. z gazociągiem wykonać zgodnie z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.04.2013 , Dz.U.z 2013r poz. 640. - Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sącz. - Skrzyżowanie innego uzbrojenia z siecią gazową podlega odbiorowi technicznemu w RDG, odbiory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy. - Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w RDG N.Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem. - Tyczenie wodoc. w rejonie sieci gazowej wykonać w obecności przedst. RDG N.Sącz. Zachować odległość min. 1.5m przy prowadzeniu równoległym wodoc. w stosunku do gazoc. /dot. również lokalizacji studzienek i hydrantów /
2	TAURON DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ W KRAKOWIE Wydział Dokumentacji	<ul style="list-style-type: none"> - Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napow. NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napow. SN, naależy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
3	URZĄD GMINY CHEŁMIEC	- Uzgodniono bez uwag.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Andrzej Pasieka
Inspektor

STAROSTA NOWOSĄDECKI

33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630/231/2016

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZA WODOC. DO BUDYNKÓW W PASZYNIE
Lokalizacja:	Paszyn gm.Chełmiec
Wnioskodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU Chełmiec ul. Papieska 2 <i>Multi-Druk.</i>
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	24.02.2016
Data narady:	24.02.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji

uzgodn. p.oj. przyłącza wodoc. - bez uwag
[Signature]

ZGKiM.610.2.23.2016

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHEŁMIEC
Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28
- 490752163 -

Chełmiec, dnia 08.02.2016 r.

Tomasz Kieroński Multi Druk
ul. Krakowska 8
32-120 Nowe Brzesko

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu określa następujące warunki jakie powinien spełniać projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Paszyn - Rzeki.

W celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej należy:

1. wykonać dokumentację techniczną – projekt budowlany sieci wodociągowej,
2. uzgodnić plan sytuacyjny w tut. Zakładzie.
3. dokumentację techniczną należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane art. 32 ust. 4 pkt. 2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.) powinni państwo posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli inwestycja dotyczy dodatkowo działek nie będących państwa własnością.
4. Rury i kształtki wykonać z rur PE 100 SDR 11, armatura firmy Hawle lub równoważne.
5. zlecić nadzór Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inżynierów Budownictwa w celu potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót.
6. termin ważności warunków wykonania sieci wodociągowej wynosi 1 rok. Po upływie tego terminu należy zwrócić się o zaktualizowanie warunków lub złożyć nowy wniosek.

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a



DYREKTOR

mgr Beata Aszklar-Leńto

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ CHEŁMIEC
33-395 CHEŁMIEC
ul. Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28
- 49 075 21 63 -

Chełmiec, dnia 01.06.2016 r.

Tomasz Kieroński MULTI DRUK
ul. Krakowska 8
32-120 Nowe Brzesko

W związku z udzieleniem informacji dotyczące ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu gdzie nowo projektowany wodociąg w miejscowości Paszyn - Rzeki będzie wpinany, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu informuje, że ciśnienie wynosi ok 6 bar.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

DYREKTOR

mgr Bogusław Aszklar-Lelito