

11.07.2018

Zapytanie ofertowe

ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO

W MIEJSCOWOŚCI PASZYN (nad szkołą)

CPV 45231300-8

- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Ogólny opis inwestycji:

Inwestycja będzie realizowana na działkach:

OBRĘB PASZYN [0016] DZ. NR 935/1, 935/2, 936, 903/1, 877, 904/1 GMINA CHELMIEC [121002_2]

Długość wodociągu rozdzielczego:

PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa) 8,4m

PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa) 229,5m

razem wodociąg **237,9m**

Zestawienie zasuw:

- zasuwa odcinająca dn32 1 szt.
- zasuwa odcinająca dn100 1 szt.
- zasuwa odcinająca przy hydrancie dn 80 1 szt.

Hydranty:

hydrant pożarowy typu podziemnego Ø80 PN16 – 1 szt.

wg PN-EN 14384:2009. Hydranty montowane będą na odgałęzieniu odcinane zasuwą.

Odległość hydrantu od sieci 1,5m, odległość zasuwy od hydrantu 1,0m.

Do Wykonawcy należy:

- wykonanie montażu rurociągu długości 237,9 mb, z rur PE100 SDR11 40*3,7 (warstwowa) - PE100 SDR11 110*10,0 (warstwowa) 229,5m
- wykonanie wszystkich robót ziemnych – wykopów, montażowych zgodnie z załączonym Projektem budowlanym
- zabezpieczenie wykopów w czasie montażu rurociągów
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociągów, po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym, przystąpić do zasypki pozostałej części wykopu prowadzimy do wysokości 0,5m do niwelety drogi lub przejazdu.
- montaż zasuw
- montaż armatury wodociągowej na sieci wodociągowej wg projektu
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie również w wersji CD (dwg, pdf).
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, (Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu)

- płukanie i dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej – 237,9 mb
- wykonanie próby szczelności,
- po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- nawierzchnię pobocza i drogi przywrócić do stanu pierwotnego,
- teren po wykopach należy zagęścić zgodnie z normami zapisanymi w proj. budowlanym, specyfikacji,

Zakres prac na podstawie załączników do zapytania.(dokumentacji technicznej, przedmiarów robót)

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – **60 miesięcy**

Termin realizacji robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie – **30.11.2018r**

(Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z PINB)

Określenie – Przedstawienie kosztorysu ofertowego za cały zakres

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniem i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Do zapytania ofertowego załączono komplet dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót.

Oferte należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. do godziny 10:00 Gmina Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec – Dziennik podawczy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z opisem - „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Paszyn (nad szkołą)”

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Telefon kontaktowy (018) 414-56-24 , 414-56-19.


DYREKTOR
mgr Bogumiła Aszklar-Lelito