

## Zapytanie ofertowe

### ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO

### W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA - KURÓW

CPV 45231300-8

- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Ogólny opis inwestycji:

Inwestycja będzie realizowana na działkach:

OBREB DĄBROWA – KURÓW (0011) DZ. NR 89, 102/1, 103, DĄBROWA (0004) DZ: 189,291  
GMINA CHELMIEC [121002\_2]

Długość wodociągu rozdzielczego:

PE100 SDR11 40\*3,7 - 10,8m

PE100 SDR11 63\*5,8 – 188,8 m

Pod drogą rurociąg prowadzony w rurze osłonowej PE100SDR17 110\*6,6 długości 4,5 m  
razem wodociąg **199,6 m**. Sieć zakończona studnią wodomierzową.

Wycena zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją, przedmiarami.

Do Wykonawcy należy:

-wykonanie montażu rurociągu,

- wykonanie wszystkich robót ziemnych – wykopów, montażowych zgodnie z załączonym  
Projektem budowlanym

- zabezpieczenie wykopów w czasie montażu rurociągów

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociągów, po wykonaniu prób szczelności z wynikiem  
pozytywnym, przystąpić do zasypki pozostałej części wykopu prowadzimy do wysokości 0,5m do  
niwelety drogi lub przejazdu.

- montaż zasuw

- montaż armatury wodociągowej na sieci wodociągowej wg projektu

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z klauzulą i dostarczenie również w wersji CD  
(dwg, pdf).

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, (Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu)

- płukanie i dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej

- wykonanie próby szczelności,

- po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- nawierzchnię pobocza i drogi przywrócić do stanu pierwotnego,

- teren po wykopach należy zageścić zgodnie z normami zapisanymi w proj. budowlanym,  
specyfikacji,

Zakres prac na podstawie załączników do zapytania.(dokumentacji technicznej, przedmiarów robót)

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Termin gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia – **60 miesięcy**

Termin realizacji robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie – **30.09.2019r**

**(Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z PINB)**

Określenie – Przedstawienie kosztorysu ofertowego za cały zakres

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniem i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Do zapytania ofertowego załączono komplet dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót.

Ofertę należy złożyć do dnia **14.06.2019 r do godziny 10:00** Gmina Chelmiec ul. Papińska 2, 33-395 Chelmiec – Dziennik podawczy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z opisem - „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Dąbrowa – Kurów.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Telefon kontaktowy (018) 414-56-24 , 414-56-19.

**DYREKTOR**

*mgr Bogumiła Aszklar-Lelito*

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
33-395 CHELMIEC  
ul. Papińska 2, tel. 18 443 04 61 w. 27, 28  
- 490752163 -