

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabywca: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP 734-34-45-768

Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Ogłasza Zapytanie ofertowe na:

Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla trzech Oczyszczalni Ścieków w Gminie Chełmiec

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy polimerów akrylowych (flokulantów - polielektrolitów) zwanych dalej „polielektrolitami” przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadów dla trzech Oczyszczalni w Gminie Chełmiec w okresie do 31.12.2020r. Oferowana ilość polielektrolitu ma być stosowna dla zagęszczenia / odwodnienia przewidywanych przez Zamawiającego ilość kg polielektrolitu potrzebna odpowiednio do zagęszczenia lub odwodnienia osadu wynosi ok 8000 kg (dostarczone w beczkach 20 lub 25 kg). Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

Parametry polielektrolitu pod kątem optymalnym dla Zamawiającego będą oceniane na podstawie spełnienia parametrów granicznych jakie musi spełniać osad na którym stosowany będzie polielektrolit odpowiednio po procesie zagęszczania lub procesie odwadniania. Właściwa ocena przydatności konkretnych produktów do zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków Zamawiającego zostanie dokonana na bazie testów technicznych na ciągach technologicznych poszczególnych oczyszczalni, które zostaną wykonane w porozumieniu z zainteresowanymi Wykonawcami w stosownym czasie przed końcem terminu składania ofert.

Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego osadu po stabilizacji tlenowej na wirówkach osadów dla trzech Oczyszczalni Ścieków w Gminie Chełmiec w ilości niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 200 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 17%

Zamawiający zobowiązuje się po opróżnieniu pojemników z danej partii dostawy do zawiadomienia Wykonawcy o możliwości ich odbioru. Wykonawca zaś w ramach wynagrodzenia za dostarczony polielektrolit zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich odbioru bezpłatnie.

Oferowany produkt handlowy (polielektrolit płynny) winien posiadać niezmienną w czasie trwania umowy zawartość substancji aktywnej z każdej partii.

W przypadku spadku efektywności zagęszczania / odwadniania poniżej wymaganej w niniejszej SIWZ minimalnej zawartości suchej masy, spowodowanego zmianami parametrów osadu przed procesem zagęszczania / odwadniania, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację doboru polielektrolitu i zaproponować w ramach ceny ofertowej inny środek spełniający wymagania określone w SIWZ. Dobór polielektrolitu winien być poprzedzony testem w skali technicznej na terenie Oczyszczalni. W przypadku braku efektu zagęszczania Zamawiający może rozwiązać umowę, a Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego.

Najkorzystniejszy Wykonawca jest zobowiązany także po zawarciu umowy przedłożyć Zamawiającemu dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:

- kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.)

Ponadto towar ma być dostarczany wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

Termin realizacji zamówienia – **umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres do 31.12.2021.**

Kryterium oceny oraz termin składania oferty.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena 100%

- cenę podać w ofercie za 1 kg brutto PLN, oraz za całość, należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z dostarczeniem.

Ofertę należy składać w urzędzie Gminy Chełmiec na dziennik podawczy w kopertach z napisem „Oferta na sukcesywne dostarczanie polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów” na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec do dnia 08.12.2020 do godz. 12:00.

Adres e-mail do kontaktu: zgkim@chelmiec.pl

DYREKTOR

mgr Bogumiła Aszklar-Lelito