

14 Styczeń 2021r.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie uzbrojenia ujęcia wody wraz z wykonaniem obudowy studnia głębinowej oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kunów gm. Chełmiec.

Zakres prac- wymagania :

- Wykonanie obudowy studni (betonowa, DN=2,0 m, H_{min}=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
- Dno obudowy zlokalizować na odpowiedniej rzędnej, zapewniającej skuteczne odwadnianie komory. W razie konieczności należy przedłużyć rurę studzienną.
- Wykonanie w dnie obudowy kratkę ściekową (DN100), z podwójnymi zemknięciami. Odwodnieniem na zewnątrz do studzienki zanikowej.
- Wykonanie izolacji termicznej na zewnątrz komory (np. pianką PIR PUR grubości min. 5 cm).
- Montaż w płycie przykrywowej obudowy szczelnego, ocieplanego wjazdu o wymiarach min. 0,8x0,8 m – stal kwasoodporna min. 1.4301).
- Montaż kanału wentylacji w komorze (czerpnia oraz wyrzutnia fi 110 ze stali kwasoodpornej)
- Montaż drabiny zejściowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).
- Wykonanie głowicy studni – zabudowa nowej głowicy studni (D=0,20÷0,25 m) wraz z pełnym wyposażeniem, w tym: manometr, wodomierz, przepływomierz zawór zwrotny, punkt poboru próbek wody z odpowiednim zaworem z końcówką do opalania 1/2", zawór odcinający na tłoczeniu. Armatura oraz kształtki DN 2", PN16, sondą do monitorowania poziomu wody w studni .
- Wykonanie ogrodzenia panelowego (L= około 60 m, H=1,8 m) wraz z furtką wejściową (S=1,0 m).
- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego czujnikiem zmierzchowym.
- Instalacja monitoringu wizyjnego.
- Dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej wyposażonej m.in. w:
 - sterownik telemetryczny,
 - przetwornicę częstotliwości,
 - sondę hydrostatyczną,
 - gniazdo 230V,
 - wykonie WLZ z rozdzielnią elektryczną obsługującą m.in : oświetlenie zewnętrzne , pompę, przepływomierz
 - kontaktron wjazdu i drzwi szafy.
 - **Ujęcie zostanie wpięte do systemu monitoringu sieci wodociągowej ZGKiM**
- Dostawa i montaż pompy głębinowej dobranej do wydajności ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym które posiada inwestor

- Sieć wodociągowa z rur warstwowych PEHD RC SDR11 63x5,8mm PN16
- L=Okolo 210mb wraz ze spięciem do istniejącej sieci
- Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wody podziemnej z odwiertu O-3 zlokalizowanego na działce 202/2 w miejscowości Kunów gmina Chelmiec
- **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie realizowanego zadania**
- **Uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji oraz pozwoleń związanych z użytkowaniem opisywanego obiektu.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami. Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Wymagany termin realizacji wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie do 31.08.2021 r.

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia: 01.02.2021 r. e-mailem na adres: przetargi@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy (018) 414 56 24 od godziny 8.00 do 15.00

DYREKTOR

mgr Bogumiła Aseklar-Lelito