

*„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – etap II*

ZGKIM.271.20.2022

Chelmiec, dnia 06.09.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia sektorowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym ZGKIM dla zadania „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – etap II*”

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 1:**

Proszę o informację czy inwestor będzie wymagał od wykonawcy odtworzenia nawierzchni asfaltowych na całej szerokości drogi. Rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a STWIOR. W projekcie nie uwzględniono odbudowy na odcinku A43-A48. Proszę o korektę ilości odbudów nawierzchni asfaltowych w przedmiarze.

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieszcza korektę przedmiaru. Odbudowa nawierzchni wymagana jest na całej szerokości drogi.

**Pytanie 2:**

Proszę o informację czy inwestor będzie wymagał wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z rur z wydłużonym kielichem oraz uszczelek typu DIN-LOCK?

**Odpowiedź:** Inwestor będzie wymagał rur z wydłużonym kielichem oraz typu DIN- LOCK lub SEWER LOCK.

**Pytanie 3:**

Czy inwestor będzie wymagał aby studnie inspekcyjne 425 mm na trasie sieci posiadały kinety zbiorcze czy przelotowe?

**Odpowiedź:** W zależności od potrzeb będą stosowane kinety zbiorcze i przelotowe, dopuszcza się stosowanie studni PVC fi400.

**Dyrektor ZGKIM**

**Bogumiła Aszklar - Lelito**